

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE
REGIR EL PROCEDIMIENTO PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MEDIOS
MATERIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS DE
LOS EDIFICIOS DEPORTIVOS GESTIONADOS POR
LOGROÑO DEPORTE S. A., DURANTE EL PERIODO
BIANUAL COMPRENDIDO ENTRE 2022 - 2023**

INDICE

1.- OBJETO DEL CONTRATO	3
2.- NORMATIVA APLICABLE	3
3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN	4
4.- REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS EMPRESAS LICITADORAS	6
5.- CONDICIONES MÍNIMAS A GARANTIZAR	6
6.- PRESTACIONES A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO	6
a) Mantenimiento preventivo	6
b) Asistencia de avisos urgentes	14
c) Inspecciones y revisiones reglamentarias	14
d) Mantenimiento correctivo	16
e) Materiales y medios auxiliares	16
f) Limpieza de elementos y equipos	18
g) Inventario	18
7.- OBLIGACIONES GENERALES DEL ADJUDICATARIO	18
8.- FALTAS Y SANCIONES	20

ANEXOS

ANEXO: I - HOJA DE ASISTENCIA A VISITA	24
ANEXO: II – RELACION DE ELEMENTOS A MANTENER	25
ANEXO: III – MATERIAL DE REPUESTO ESTIMADO A USAR DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	75

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MEDIOS MATERIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS DEPORTIVOS GESTIONADOS POR LOGROÑO DEPORTE S. A., DURANTE EL PERIODO BIANUAL COMPRENDIDO ENTRE 2022 – 2023.

Su objeto es regular y definir el alcance y condiciones de prestación del servicio, junto con los procesos y metodología, normativa, recursos, etc., que habrán de regir para la contratación del servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones comprendidas en los edificios municipales gestionados por Logroño Deporte S. A..

Se encuentran incluidas también las intervenciones correctivas a realizar en los mismos, logrando su permanencia en el tiempo con un rendimiento óptimo; junto con los repuestos necesarios a suministrar durante su periodo de vigencia, en base a un gasto estimado en el anexo: III de este pliego.

La prestación del servicio se efectuará con arreglo a los requerimientos y condiciones que se estipulen en este Pliego de Prescripciones Técnicas, así como en el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas relativas a esta contratación, de los que se derivarán los derechos y obligaciones de las partes contratantes.

2.- NORMATIVA APLICABLE

En la ejecución de los trabajos contemplados en este pliego se deberá cumplir lo prescrito en las siguientes normas y reglamentos, junto con sus posteriores revisiones y derogaciones. A continuación, se enumeran algunas de ellas, no siendo este listado excluyente:

- Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y cuanta normativa legal o reglamentaria esté en vigor; y, le sea de aplicación, ya sea estatal o autonómica.
- Cuantos reglamentos estén referidos a las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del presente pliego.
- Los referidos a seguridad en el manejo de máquinas; y, cuantos sistemas

de protección sean necesarios utilizar a la hora de trabajar con las máquinas y elementos incluidos en el presente pliego.

En el desarrollo de todas las prestaciones derivadas de los trabajos objeto de la presente licitación, será de obligado cumplimiento toda la normativa técnica vigente referente a Seguridad e Higiene y en materia de Prevención de Riesgos Laborales, así como toda la que pueda ser de aplicación por las características de los edificios y sus instalaciones.

La empresa adjudicataria, colaborará con los Técnicos de Logroño Deporte S. A., aportando la documentación que le sea requerida en materia de Prevención y Calidad.

3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las instalaciones y medios objeto de este contrato son las que se encuentran en los edificios relacionados a continuación:

<i>EDIFICIO</i>	<i>DIRECCIÓN</i>
CDM La Ribera	Paseo del Prior, 10
CDM Las Norias	Camino de las Norias, 7
CDM Las Gaunas	República Argentina, 66
CDM Lobete	Albia de Castro, 5
Campo de Fútbol de Las Gaunas	Avd. de La Sierra s/n
Ciudad del Fútbol Pradoviejo	Serradero, 23
Campo de Fútbol La Estrella	Asientos s/n
Campo de Fútbol de Varea	Canicalejo s/n
Campo de Fútbol El Salvador	Francia, 3
Frontón San Pío X	Río Alhama, 1
Frontón Varea	Estanislao del Campo, 6
Frontón del Revellín	Norte, 21 – Bajo
Frontón Doctores Castroviejo	Duques de Nájera, 113-115
Frontón Titín III	Serradero, 27
Piscinas El Cortijo	Barbazán s/n
Piscinas de Varea	Sector Río Batán
PM Madre de Dios	San Millán, 15
PM Caballero de la Rosa	Madre de Dios, 51
PM Obispo Blanco Nájera	Obispo Fidel García, 2 - Bajo
PM San Francisco	San Francisco, 3
PM Bretón de los Herreros	Villamediana, 30
PM Gonzalo de Berceo	Estambrera, 28



PM General Espartero	Avda. de España, 13
PM Duquesa de la Victoria	Duquesa Victoria, 64
PM Ruiz de Lobera	General Urrutia, 8
PM IX Centenario	República Argentina, 62
PM Madrid Manila	República Argentina, 54
PM Juan Yagüe	Pamplona, 46
PM Vicente Ochoa	Poniente, 9
PM Murrieta	Oca y Merino esq. Murrieta
PM Milenario de la Lengua	Ramírez de Velasco, 1
PM Valdegastea	Francia, s/n

Se considerarán incluidas cuantas instalaciones puedan ser objeto de un mantenimiento del estilo al descrito en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

A efectos de adjudicación del servicio, se consideran tanto el mantenimiento preventivo, como el correctivo de las instalaciones; así como la gestión de recursos humanos y materiales.

La empresa adjudicataria, por el hecho de presentar su oferta, acepta las máquinas y elementos cuyo mantenimiento le es encomendada en el estado en que se encuentran actualmente. Las cuales se consideran en óptimo estado de mantenimiento, no teniendo derecho a réplica respecto a antiguos mantenedores o problemas achacables a anteriores defectos en la realización de los mismos.

Se podrán visitar los edificios que albergan las mismas, previa remisión de la solicitud incluida en el anexo: I del presente pliego; correctamente cumplimentada, al correo electrónico indicado a continuación: juanluis.ortega@logronodeporte.com.

Se admitirán solicitudes hasta las 15:00 h del sexto día natural, a contar desde el día siguiente a la publicación del pliego en el perfil del contratante de la página web de Logroño Deporte:

<https://www.logronodeporte.es/perfil-del-contratante>

En las 24 horas siguientes se remitirá correo electrónico indicando lugar y hora concertado para iniciar la visita a los solicitantes. La misma se realizará única y exclusivamente en el horario y fecha indicada, no realizándose visitas individualizadas, ni fuera de esa fecha. Se ruega puntualidad en la asistencia a la misma.

Solamente podrán asistir aquellos representantes de las empresas que lo hayan indicado en la hoja incluida en el anexo.

4.- REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS EMPRESAS LICITADORAS

Estar clasificado como mantenedor oficial en el ámbito de aplicación de este pliego; presentando para ello, previo a la firma del contrato, la documentación que así lo certifique, emitida por los órganos oficiales acreditados y con vigencia actualizada.

La empresa licitadora deberá contar con la plantilla suficiente, en número y cualificación, para desarrollar un servicio adecuado; garantizando la atención necesaria, en recursos y medios.

Además, tendrá su domicilio social o una delegación en Logroño, disponiendo de local físico; provisto de teléfono con contestador automático, fax y correo electrónico que esté operativo en la fecha de firma del contrato.

5.- CONDICIONES MÍNIMAS A GARANTIZAR

Deberá quedar siempre garantizado el correcto funcionamiento de todos los medios, considerando los mismos de gran importancia para Logroño Deporte S. A..

6.- PRESTACIONES A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO

El adjudicatario, se compromete por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas a prestar los siguientes servicios:

a) Mantenimiento preventivo

Efectuar las operaciones y verificaciones de mantenimiento preventivo necesarias, determinadas por la normativa vigente, en función de los diferentes elementos y su uso. Estas operaciones se realizarán con la frecuencia mínima indicada, mediante visitas programadas de técnicos y oficiales de mantenimiento debidamente acreditados, con todas las herramientas, material fungible y consumible, junto con los equipos de medida necesarios para desarrollar dichas tareas.

La relación de operaciones de mantenimiento que aquí se expone, supone tan sólo una guía sobre la cual el adjudicatario elaborará el programa de mantenimiento preventivo consensuado con los Técnicos de Logroño Deporte.

A continuación, se da una relación de los aspectos mínimos a cubrir en la realización de los trabajos en cada caso.

- Mantenimiento trimestral de los sistemas de protección activa siguientes:
 - a. Sistema de detección y alarma de incendios:
 - Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquiera de los componentes del sistema desde la última revisión y proceder a su documentación
 - Comprobación del funcionamiento de las instalaciones con cada fuente de suministro. Sustitución de pilotos, fusibles y otros elementos defectuosos
 - Revisión de indicadores luminosos de alarma, avería, desconexión e información en la central
 - Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.)
 - Verificar equipos de centralización y transmisión de alarma
 - Revisión de sistemas de baterías (prueba de conmutación del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo baterías, detección de avería y restitución a modo normal)
 - Comprobación de la señalización de los pulsadores de alarma manuales
 - Comprobar el funcionamiento de los avisadores luminosos y acústicos
 - Verificar el funcionamiento del sistema de megafonía
 - b. Extintores de incendios:
 - Comprobar que están en su lugar asignado y no presentan muestras aparentes de daños
 - Comprobar que son adecuados conforme al riesgo a proteger
 - Comprobar que no tienen el acceso obstruido, son visibles o están señalizados correctamente
 - Comprobar que las instrucciones de manejo son legibles
 - Verificar que el indicador de presión se encuentra en la zona de operación



- Comprobar que las partes metálicas (boquillas, válvula, manguera, etc.) están en buen estado
- Comprobar que no faltan ni están rotos los precintos o los tapones indicadores de uso
- Comprobar que no han sido descargados total o parcialmente
- c. Bocas de incendio equipadas:
 - Comprobación de la señalización de las mismas
- d. Hidrantes:
 - Comprobar la accesibilidad a su entorno
 - Comprobación de la estanqueidad del conjunto
 - Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas de los racores
 - Comprobar su señalización
- e. Sistemas fijos de extinción (rociadores automáticos, polvo, agentes extintores gaseosos, etc.):
 - Comprobación de que los dispositivos de descarga del agente extintor (boquillas, rociadores, difusores, etc.) están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto
 - Comprobación del buen estado general de los componentes del sistema, especialmente de los dispositivos de puesta en marcha y conexiones
 - Lectura de manómetros y comprobación de que los niveles de presión se encuentran dentro de los márgenes permitidos
 - Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc.
 - Comprobación de la señalización de los mandos manuales de paro y disparo
 - Limpieza general de todos los componentes
- f. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios:
 - Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, mandos, alarmas, accesorios, señales, etc.
 - Comprobación del funcionamiento automático y manual de la instalación
 - Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposición de agua destilada, etc.)
 - Verificación de niveles de combustible, agua, aceite, etc.; y, reposición de los mismos de ser necesario

- Verificación de accesibilidad a los elementos, limpieza general, ventilación de salas de bombas, etc.
- g. Sistemas para el control de humos y de calor:
 - Comprobar que no se han colocado obstrucciones o introducido cambios en la geometría del edificio (tabiques, falsos techos, aperturas al exterior, desplazamiento de mobiliarios, etc.) que modifiquen las condiciones de utilización del sistema o impidan el descenso completo de las barreras activas de control de humos
 - Inspección visual general
- Mantenimiento semestral de los sistemas de protección activa siguientes:
 - a. Sistema de detección y alarma de incendios:
 - Verificación de la ubicación, identificación, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores
 - Verificación del estado de los pulsadores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior)
 - b. Hidrantes:
 - Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo
 - Abrir y cerrar el hidrante comprobando el funcionamiento correcto de la válvula principal y del sistema de drenaje
 - c. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios:
 - Accionamiento y engrase de las válvulas
 - Verificación y ajuste de los prensaestopas
 - Verificación de la velocidad de los motores con diferentes cargas
 - Comprobación de la alimentación eléctrica, líneas y protecciones
 - d. Sistemas para el control de humos y de calor:
 - Comprobación del funcionamiento de los componentes del sistema mediante la activación manual de los mismos
 - Limpieza de componentes y elementos del sistema

- Mantenimiento anual de los sistemas de protección activa siguientes:
 - a. Sistema de detección y alarma de incendios:
 - Comprobación del funcionamiento de maniobras programadas en función de la zona de detección
 - Verificación y actualización de la versión de software de la central de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El pago de las licencias o programa necesario de actualización será a cargo del adjudicatario
 - Comprobar todas las maniobras existentes: avisadores luminosos y acústicos, paro de aire, paro de máquinas, paro de ascensores, extinción automática, compuertas cortafuegos, equipos de extracción de humos y otras partes del sistema de protección contra incendios
 - b. Detectores:
 - Verificación del espacio libre debajo del detector puntual y en todas las direcciones, como mínimo 500 mm.
 - Verificación del estado de los detectores: fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior, etc.
 - Prueba individual de funcionamiento de todos los detectores automáticos de acuerdo con las especificaciones de sus fabricantes
 - Verificación de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la cámara del detector, empleando métodos que no dañen o perjudiquen el rendimiento del detector
 - La vida útil de los detectores se considerará de 10 años y la sustitución de cuantos sean necesarios durante la vigencia del contrato será por cuenta del adjudicatario
 - c. Dispositivos para la activación manual de alarma:
 - Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores
 - d. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios:
 - Comprobación de la reserva de agua
 - Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en la alimentación de agua y comprobación del estado de carga de las baterías y electrolito

- e. Extintores de incendio:
 - Realizar las operaciones de mantenimiento según lo establecido en el programa de mantenimiento anual de la norma UNE 23120
 - En los extintores móviles se comprobará el buen estado del sistema de traslado

- f. Boca de incendios equipada:
 - Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento anuales según lo establecido en la UNE-EN 671-3
 - La vida útil de las mangueras se considerará de 20 años y la sustitución de cuantas sean necesarias durante la vigencia del contrato será por cuenta del adjudicatario. En caso de considerar por parte del mismo que la sustitución de la BIE debe ser completa, esta también correrá por cuenta suya

- g. Hidrantes:
 - Verificar la estanqueidad de los tapones

- h. Sistemas fijos de extinción (rociadores automáticos, polvo, agentes extintores gaseosos, etc.):
 - Comprobación de la respuesta del sistema a las señales de activación manual y automáticas
 - Comprobar que la cantidad de agente extintor se encuentra dentro de los márgenes permitidos

- i. Sistemas para el control de humos y de calor:
 - Comprobación del funcionamiento del sistema incluyendo su respuesta a las señales de activación manuales y automáticas, junto con el tiempo de respuesta
 - Verificación de señales de alarma y avería e iteración con el sistema de detección

- j. Señalización luminiscente:
 - Comprobación visual de la existencia correcta de ubicación y buen estado en cuanto a limpieza, legibilidad e iluminación en la oscuridad de las señales y balizamientos
 - Verificación del estado de los elementos de sujeción (anclajes, varillas, tornillería, adhesivos, etc.)

- Mantenimiento quinquenal de los sistemas de protección activa siguientes:
 - a. Extintores de incendios:
 - Realizar una prueba de nivel C (timbrado) de acuerdo a lo establecido en el anexo III del Reglamento de Equipos a Presión aprobado por el Real Decreto 2020/2008 de 12 de diciembre. A partir de la fecha de timbrado del extintor; y, por tres veces, se procederá al retimbrado del mismo de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Equipos a Presión. Se encuentran incluidos todos los retimbrados a realizar durante la vigencia del contrato, los cuales serán por cuenta del adjudicatario
 - b. Bocas de incendios equipadas:
 - Se realizarán las operaciones de inspección y mantenimiento sobre la manguera según lo establecido en la UNE-EN671-3
 - c. Hidrantes:
 - Cambio de las juntas de los racores. La sustitución de cuantas sean necesarios durante la vigencia del contrato será por cuenta del adjudicatario
 - d. Sistemas fijos de extinción (rociadores automáticos, polvo, agentes extintores gaseosos, etc.):
 - Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores automáticos deben ser inspeccionados cada 10 y 25 años según UNE-EN 12845

En referencia a la señalización luminiscente se considera incluido en este contrato toda reposición de carteles señalizadores que tengan una antigüedad de más de 10 años respecto a la fecha que figura en los mismos; y, la sustitución de todos los que no dispongan de ella y sean anteriores a la última normativa.

La sustitución de los mismos será por cuenta del adjudicatario y deberán ser todos homologados, homogenizando formatos siempre que sea posible.

Se deberán elaborar unas actas de revisión que serán conformes con la serie de normas UNE 23580 y que contendrán como mínimo los siguientes apartados:

- a. Información general.
 1. Nombre y domicilio de la propiedad de la instalación
 2. Nombre y cargo del representante de la propiedad responsable de la instalación
 3. Domicilio de localización de la instalación y fecha de la instalación
 4. Empresa responsable de la última inspección y fecha de la misma
 5. Empresa responsable del último mantenimiento y fecha del mismo
 6. Nombre, número de identificación y domicilio de la empresa mantenedora
 7. Declaración de que está habilitada para todos y cada uno de los productos y sistemas sobre los que va a efectuar el mantenimiento
 8. Nombre de las personas responsables de realizar las operaciones de mantenimiento
 9. Declaración de que dichas personas se encuentran cualificadas para realizar los mantenimientos
 10. Tipos de productos y sistemas que van a ser objeto de mantenimiento
- b. Para cada producto o sistema sobre el que se realice mantenimiento:
 1. Tipo de producto o sistema, marca y modelo
 2. Identificación unívoca del producto o sistema (ej.: mediante identificación de número de serie, ubicación en plano, etc.)
 3. Operaciones de mantenimiento realizadas y resultado. En caso de presentarse incidencias, acciones propuestas

Se elaborarán las actas correspondientes para cada uno de los edificios a mantener, las cuales deberán ir firmadas por la empresa mantenedora. Estas inspecciones se plasmarán en soporte informático y se subirán a nuestra red virtual de mantenimiento (*no se dejarán en la instalación, el adjudicatario tendrá la obligación de subirlas a la carpeta indicada por los Técnicos para su seguimiento y posterior registro*).

Con todo lo anterior, se realizará un dossier con un calendario pormenorizado, por meses y centros, donde especificará claramente los tipos de revisiones a realizar y su periodicidad; y, dará una descripción de cada una de ellas. Además de suministrar una relación de las gamas y operaciones a efectuar en cada elemento con objeto de alimentar la red virtual de mantenimiento preventivo utilizada por Logroño Deporte S. A..

El adjudicatario, tomará todas las medidas necesarias para que dichas operaciones afecten lo mínimo posible al funcionamiento normal de los edificios y a sus usuarios. Dichas revisiones se realizarán previo aviso y consentimiento de los Técnicos competentes.

En todo momento los Técnicos de Logroño Deporte tendrán plenas facultades para inspeccionar los trabajos que deberá efectuar la empresa adjudicataria a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el presente pliego e incluso cambiar las fechas y horarios de realización de los mismos.

b) Asistencia de avisos urgentes

El adjudicatario deberá atender los avisos de averías o incidencias graves realizados durante las 24 horas del día y los 365 días del año.

Para ello, el adjudicatario organizará un servicio permanente de emergencias, con los medios de comunicación e intervención inmediata adecuados. Facilitando números de teléfono de contacto de los mismos.

El plazo máximo de asistencia técnica al lugar de la avería o incidencia será de **1 hora a partir de la recepción de los mismos**. La asistencia técnica comprende la mano de obra, transporte, herramientas, medios auxiliares y equipos de medida necesarios; así como: material fungible y consumible para la corrección de la anomalía en el menor tiempo posible, sin coste adicional para Logroño Deporte.

Si la avería no puede ser corregida, por ser necesario material de repuesto de coste considerable; primero se realizarán, todas las tareas necesarias para eliminar cualquier riesgo a las personas o bienes; y, en segundo lugar, se reparará el resto de temas pendientes a la mayor brevedad posible **quedando solucionada la avería en menos de 24 horas**.

c) Inspecciones y revisiones periódicas reglamentarias y certificados

El adjudicatario estará obligado a realizar las revisiones periódicas obligatorias especificadas en los diferentes Reglamentos por organismo autorizado. Se hará cada 10 años; **y, los costes derivados de estos controles reglamentarios correrán por cuenta del adjudicatario, así como los resultantes de realizar los registros y gestiones**

necesarias para realizar los cambios como mantenedor en los organismos competentes.

<i>EDIFICIO</i>	<i>EXPEDIENTE</i>	<i>PRÓXIMA</i>
CDM La Ribera	PCIN/0000323	16/11/2030
CDM Las Norias	PCIN/0000304	06/11/2030
CDM Las Gaunas	PCIN/0000309	09/11/2030
CDM Lobete	PCIN/0000303	25/09/2030
Campo de Fútbol de Las Gaunas	PCIN/0000308	06/11/2030
Ciudad del Fútbol Pradoviejo	PCIN/0000330	17/11/2030
Campo de Fútbol La Estrella	PCIN/0000307	25/09/2030
Campo de Fútbol de Varea	PCIN/0000329	16/11/2030
Campo de Fútbol El Salvador	PCIN/0000300	05/11/2030
Frontón San Pío X	PCIN/0000319	25/09/2030
Frontón Varea	PCIN/0000324	16/11/2030
Frontón del Revellín	PCIN/0000302	05/11/2030
Frontón Doctores Castroviejo	PCIN/0000322	16/11/2030
Frontón Titín III	PCIN/0000325	17/11/2030
Piscinas El Cortijo	PCIN/0000332	16/11/2030
Piscinas de Varea	PCIN/0000301	05/11/2030
PM Madre de Dios	PCIN/0000315	05/11/2030
PM Caballero de la Rosa	PCIN/0000317	25/09/2030
PM Obispo Blanco Nájera	PCIN/0000314	05/11/2030
PM San Francisco	PCIN/0000328	17/11/2030
PM Bretón de los Herreros	PCIN/0000326	17/11/2030
PM Gonzalo de Berceo	PCIN/0000311	05/11/2030
PM General Espartero	PCIN/0000334	16/11/2030
PM Duquesa de la Victoria	PCIN/0000318	25/09/2030
PM Ruiz de Lobera	PCIN/0000331	17/11/2030
PM IX Centenario	PCIN/0000333	16/11/2030
PM Madrid Manila	PCIN/0000327	17/11/2030
PM Juan Yagüe	PCIN/0000321	09/11/2030
PM Vicente Ochoa	PCIN/0000320	09/11/2030
PM Murrieta	PCIN/0000310	09/11/2030
PM Milenario de la Lengua	PCIN/0000313	05/11/2030
PM Valdegastea	PCIN/0000312	05/11/2030

El adjudicatario será el encargado de emitir cualquier certificado de carácter legal que en su momento pudiese ser requerido por la autoridad competente, además de emitir toda la documentación técnica de diseño y dimensionado de las instalaciones: boletines, informes, legalización e incluso realización de proyectos, de ser necesarios; para tener todas las instalaciones existentes en los edificios

completamente puesta al día, registrada y legalizada en relación a la normativa vigente.

Si aparecen defectos a raíz de revisiones o inspecciones en los que sea necesario emplear material de repuesto adicional al incluido en el presente contrato, el adjudicatario tendrá la obligación de elaborar un presupuesto para corregir las anomalías detectadas; el cual, deberá ser presentado a los Técnicos a la mayor brevedad posible para su estudio.

d) Mantenimiento correctivo

A raíz del programa de mantenimiento preventivo, avisos de avería, revisiones e inspecciones reglamentarias realizadas, podrá surgir la necesidad de un mantenimiento correctivo.

Este deberá ser resuelto con el personal y medios que el adjudicatario pone a disposición del pliego. Estos trabajos NO supondrán coste adicional para Logroño Deporte, se encuentran incluidos en el precio global ofertado por el adjudicatario. Su plazo de resolución será de un día natural como máximo, desde su comunicación a los Técnicos de Logroño Deporte, salvo causa expresa comunicada y debidamente justificada.

e) Materiales y medios auxiliares

Materiales de repuestos

Los productos ofertados deberán ser de calidad igual o superior a los actuales; y, siempre consensuada su sustitución con las directrices dadas por los Técnicos de Logroño Deporte.

En todo momento, dichos Técnicos, tendrán plenas facultades para cambiar cualquier partida que a su juicio no cumpla con las características exigidas en el presente Pliego.

Las cantidades dadas en el listado de material del anexo: III son las estimadas de consumo durante el periodo de vigencia del presente pliego, no estando Logroño Deporte obligado a consumirlas en su totalidad.

Para el caso de piezas que no aparecen en el listado, el adjudicatario informará a los Técnicos sobre el tipo de pieza a comprar, determinando estos donde se adquirirá y en qué condiciones.

Los repuestos serán suministrados e instalados por el adjudicatario según los siguientes requisitos:

- Serán de calidad igual o superior a los actualmente instalados; y, de último diseño, de fabricantes cualificados y acreditados.
- Las piezas que realicen funciones similares deberán proceder del mismo fabricante a fin de reducir el trabajo de mantenimiento y se intentarán siempre que sea posible, unificar marcas y modelos.
- Serán nuevos y tendrán el marcado CE, no se admitirán materiales sin el certificado actualizado según la normativa vigente y, llevarán estampadas o grabadas en una placa las características, marca del fabricante y sello de calidad.
- Serán inspeccionados, revisados y custodiados por el adjudicatario cuando le sean entregados, cerciorándose de que llegan en perfectas condiciones de servicio.
- Estarán adecuadamente protegidos desde su recepción hasta el momento del montaje. Se tomarán disposiciones para prevenir daños de cualquier equipo o elemento en razón o condiciones meteorológicas adversas, corrosión, humedad, suciedad, daños físicos u otras condiciones adversas que pueden presentarse durante su almacenamiento.
- El manejo, instalación y pruebas de todos los materiales y equipos se efectuarán de estricto acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las prácticas de ingeniería reconocidas como buenas.
- Los materiales o equipos defectuosos; o, que resulten averiados en el transcurso de un año, serán sustituidos o reparados a efecto de la garantía.

Medios auxiliares

- Para el desarrollo de las prestaciones concernientes a este pliego, tanto en labores de preventivo, como de correctivo; los medios auxiliares y en especial: máquinas, plataformas elevadoras o andamiajes; serán por cuenta del adjudicatario.

Etiquetado de inspección trimestral

El adjudicatario deberá colocar un sistema de etiquetado en cada elemento de manera que figure claramente el número del código del mismo, de acuerdo con el inventario de medios de cada centro; además, poseerá una serie de recuadros en blanco correspondientes a cada una de las revisiones trimestrales, semestrales o anuales en donde el técnico autorizado deberá firmar su revisión a modo de chequeo.

f) Limpieza de elementos y equipos

El adjudicatario asegurará la limpieza de los equipos y elementos ubicados en los diferentes edificios; así como de las superficies de los mismos. Limpiando derrames, suciedad, polvo acumulado, etc.

g) Inventario

Durante los primeros tres meses desde la firma del contrato por parte del adjudicatario, se deberá realizar una actualización completa del inventario de los edificios con fichas y tablas de las instalaciones existentes en ellos.

Dicho inventario incluirá fichas indicando modelos, tipos, ubicación y fotografías de cada elemento, además de todos los esquemas de principio necesarios para ello.

Para la elaboración del mismo Logroño Deporte proporcionará la documentación de la cual se puede partir, realizando una actualización de la misma. Se entregarán dos copias de la documentación al responsable de la Oficina Técnica: una en formato editable (Word, Excel, AutoCAD, etc.) y otra en formato PDF que además será subida a la red virtual existente.

7.- OBLIGACIONES GENERALES DEL ADJUDICATARIO

El licitador que resulte adjudicatario del contrato nombrará un delegado que ostentará la representación de la empresa adjudicataria cuando sea necesaria su actuación o presencia en todos los actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Se facilitará teléfono de contacto de dicho delegado al Área Técnica de Logroño Deporte.

El mismo, será responsable del buen funcionamiento de las instalaciones a mantener; además de planificar y controlar todas las prestaciones contractuales, reflejándose los resultados en los informes oportunos cuando sea necesario.

La empresa adjudicataria deberá tomar las acciones necesarias para que el puesto de delegado esté siempre cubierto. Cualquier sustitución eventual o permanente en dicho puesto deberá ser comunicada a Logroño Deporte con la información necesaria de contacto.

Trabajos muy específicos podrán ser subcontratados para los centros a empresas especializadas y homologadas en su sector, siempre que se tenga la autorización previa de Logroño Deporte. En cualquier caso, la realización correcta de dichos trabajos será responsabilidad de la empresa adjudicataria del pliego.

La empresa adjudicataria deberá dotar a su personal de la herramienta y el material necesario para ejercer las labores de mantenimiento y de seguridad, que cumpla las normas y reglamentos vigentes en materia de Seguridad y Salud. Será la responsable de los accidentes que pudieran sobrevenir a su personal (sea propio o subcontratado), por el ejercicio de su profesión en los centros. Debiendo cumplir con lo que indiquen los Planes Generales de Autoprotección de los centros que gestiona Logroño Deporte.

El personal que por su cuenta aporte o utilice la empresa adjudicataria dependerá única y exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes respecto de dicho personal, con arreglo a la legislación vigente y a la que en lo sucesivo se promulgue, sin que en ningún caso resulte responsable la parte contratante de las obligaciones del contratista respecto a sus trabajadores, aún, cuando los despidos y medidas que adopte, sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento o interpretación del contrato. Ningún trabajador se considerará vinculado directamente a este contrato, considerados los mismos como recursos humanos que la empresa adjudicataria gestiona para cumplir con un contrato de mantenimiento dentro de su sector.

La empresa adjudicataria, estará obligada a uniformar por su cuenta a todo el personal que utilice para la ejecución de los trabajos contratados, debiendo incorporar en el mismo una identificación de la empresa en lugar visible. Dotará también a su personal de todos los medios de seguridad necesarios, obligándose a cumplir con el mismo toda la legislación de Seguridad y Salud Laboral.

Los daños que el personal utilizado por la adjudicataria pueda ocasionar en los locales, mobiliario, instalaciones o cualquier propiedad de los centros, ya sea por negligencia o dolo, serán indemnizados por aquélla.

Cuando el referido personal no procediera con la debida corrección, o fuera evidentemente poco cuidadoso en el desempeño de su cometido, Logroño Deporte podrá exigir de la empresa adjudicataria que sustituya al trabajador que es motivo de conflicto.

En caso de enfermedad, vacaciones y otras situaciones equivalentes, la adjudicataria tomará las medidas oportunas para que el servicio no se encuentre afectado al respecto.

La gestión de almacén correrá a cargo de la empresa adjudicataria, prestando especial atención en la gestión de stocks a las instalaciones y equipos más críticos. El aprovisionamiento de dichos materiales de mantenimiento correrá por cuenta de la adjudicataria.

La empresa adjudicataria deberá indicar cualquier defecto de las instalaciones o equipos que disminuyan su rendimiento, produzca un mayor gasto energético o pueda ser motivo de una avería futura, debiendo presentar los informes técnico-económicos necesarios para corregirlo con antelación.

Las operaciones o reparaciones cuya ejecución implique parada de instalaciones serán realizadas durante los horarios que señale, a estos efectos el Técnico correspondiente, siendo válidos cualesquiera de los incluidos en los turnos de mañana, tarde o noche y en cualquier día de la semana, sea laborable o festivo. Y siempre previo aviso a los mismos.

Se establecerán de común acuerdo entre los responsables de la adjudicataria y los Técnicos de Logroño Deporte; las formas, procesos, sistemas, etc., a seguir en la ejecución de los trabajos de mantenimiento, su seguimiento y control. Registrando los mismos en un libro virtual, dispuesto para tal fin, por cada uno de los centros.

8.- FALTAS Y SANCIONES

Se consideran faltas imputables a la empresa adjudicataria, aquellas referidas al incumplimiento de las obligaciones y requisitos marcados en las prescripciones técnicas que rigen el presente pliego; pudiendo concretarse, entre otras, las siguientes:

FALTAS MUY GRAVES

- La demora en el comienzo de la prestación de los servicios en más de un día sobre la fecha prevista, salvo causas de fuerza mayor debidamente justificada por escrito y dentro de los plazos legales de suministro estipulados por Ley.
- La no intervención inmediata y con todos los medios necesarios, tras la puesta en conocimiento de una situación que exija una actuación extraordinaria o urgente; calificada como de emergencia.
- La prestación manifiestamente defectuosa e irregular de los servicios avisada hasta en tres ocasiones mediante la consecución de faltas graves.
- Desobediencia a las órdenes dadas por los Técnicos de Logroño Deporte, previa petición por escrito de las mismas.
- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones y plazos establecidos en el presente Pliego, sin perjuicio de las acciones posteriores que de ello se deriven.
- Falta de elementos o medidas de seguridad para la prestación del servicio.

Cualquier falta de este tipo deberá ir acompañada de un informe por escrito detallado del Técnico de Logroño Deporte correspondiente; y, la consecución de dos de ellas puede suponer la resolución del contrato vigente, previo informe justificativo emitido por el Responsable de Área correspondiente al Consejo de Administración de Logroño Deporte.

FALTAS GRAVES

- El retraso no sistemático en la prestación de los servicios, cada tres amonestaciones del Técnico correspondiente por escrito, se considerará como una falta muy grave.
- Los incidentes del personal perteneciente a la empresa adjudicataria con terceras personas; tanto por trato incorrecto, como por deficiencia de la prestación del servicio; dos incidentes de este estilo será considerado una falta muy grave.
- La reiteración en la comisión de faltas leves, la acumulación de cinco de ellas implicará una de tipo grave.
- La modificación en la prestación del servicio sin causa justificada, ni notificación previa. Dos de este tipo será considerada una de tipo muy grave.

FALTAS LEVES

- Todos los demás casos no previstos anteriormente y que de algún modo signifiquen detrimento de las condiciones establecidas en este pliego, con perjuicio no grave de los servicios o que den lugar a deficiencias en el aspecto del personal o de los medios utilizados.

La calificación de cualquier falta dentro de los apartados anteriores, corresponde única y exclusivamente a los Técnicos de Logroño Deporte; debiendo ser comunicadas siempre por escrito al delegado de la empresa adjudicataria por ellos, e, indicando de forma clara en el encabezado el tipo de falta cometida. Con cuantos datos, fotos y documentación sea necesaria aportar para tal fin.

Cualquier falta no prevista en los párrafos anteriores será clasificada de acuerdo a su gravedad dentro de los apartados anteriores por los Técnicos de Logroño Deporte.

El Técnico emisor será quien tendrá potestad para reunirse con cuantos representantes por parte de la empresa considere necesarios para aclarar los motivos de dicha falta, o, una vez estudiada la respuesta dada por la empresa: retirar, mantener o elevar el grado de la misma.

En Logroño, a 14 de abril de 2021
EL RESPONSABLE DE LA OFICINA
TÉCNICA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA



Fdo.: Juan Luis Ortega Hernández

ANEXOS

ANEXO: I

HOJA DE SOLICITUD DE VISITA

ANEXO: II

RELACIÓN DE ELEMENTOS A MANTENER

ANEXO: III

MATERIAL DE REPUESTO ESTIMADO A
USAR DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

ANEXO: I - HOJA DE ASISTENCIA A VISITA

Para asistir a la misma se deberán rellenar los espacios marcados en gris y remitirla a la siguiente dirección de correo: juanluis.ortega@logronodeporte.com.

Se recuerda que **por cada empresa sólo podrán asistir un máximo de dos personas**. Si no se recibe la hoja en tiempo y forma no se podrá asistir a la visita por razones organizativas.

Contrato:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MEDIOS MATERIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS DEPORTIVOS GESTIONADOS POR LOGROÑO DEPORTE S. A., DURANTE EL PERIODO BIANUAL COMPRENDIDO ENTRE 2022 – 2023
------------------	--

Lugar reunión:	Hall entrada CDM Lobete C\ Albía de Castro, nº 5 Logroño
-----------------------	--

Empresa:	
-----------------	--

Asistentes:	

Correo electrónico de contacto:	
--	--

Observaciones:	
-----------------------	--

Logroño, a _____ de _____ del 20____

ANEXO: II – RELACION DE ELEMENTOS A MANTENER

A continuación, se da un listado con los elementos básicos a mantener en cada instalación, el mismo no es excluyente puesto que puede ser que algún elemento se haya omitido por error. Sólo se da para tener una idea global de los elementos incluidos en los diferentes edificios.

Se considera incluido cualquier máquina o elemento perteneciente al ámbito de aplicación del presente pliego.

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL LA RIBERA								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Planta Baja	1	CENTRAL DE INCENDIOS	HONEYWELL ID 3000					
Planta 1ª Derecha	90014	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2019
Planta 1ª Oficinas L.D.	90021	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2019
Planta 1ª Biblioteca	3126632	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2019
Planta 1ª Biblioteca	3126604	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2019
Planta 1ª Ludoteca	90061	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2019
Planta 1ª Ludoteca	89996	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2019
Planta 1ª Ludoteca	90110	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2019
Planta 1ª Salida Campo	89998	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2019
Planta 1ª Salida Campo	90020	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2019
Sala de Actividades	3074887	EXTINTOR	9 kg. POLVO 43A 233B	2014	2019	2024	2029	2019
Planta 1ª Almacén	90114	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2019

Planta 1ª AA. VV.	3126600	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2019
Planta 1ª AA. VV.	3122742	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2019
Planta 1ª AA. VV.	309154	EXTINTOR	2 kg. CO ₂ 34B	2014	2019	2024	2029	2019
Personal Autorizado	3046343	EXTINTOR	9 kg. POLVO 43A 233B	2014	2019	2024	2029	2019
Planta 1ª	89673	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2019
Planta 1ª	3029714	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2019
Plan. 1ª Central Incendios	236771	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2013	2018	2023	2028	2019
Planta 1ª Control	103038	EXTINTOR	2 kg. CO ₂ 34B	2017	2022	2027	2032	2019
Planta 1ª Cocina Bar	131469	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2014	2019	2024	2029	2019
Almacén Campo	90086	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2013	2020	2025	2027	2019
Centro de Transformación	541403	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2016	2021	2025	2019
Centro de Transformación	14133	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2011	2016	2021	2026	2019
Sala de Calderas	90017	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2019
Sala de Calderas	2677202	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2019
Sala de Calderas	13823	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2011	2017	2022	2026	2019
Sala de Calderas	14777	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2011	2017	2022	2026	2019
Almacén Fútbol	3015479	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2019
Planta Baja Vestuario 1	2115753	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2011	2017	2022	2026	2019
Planta Baja Vestuario 2 Piscina	90010	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2019
Planta Baja Piscina	90095	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2019

Planta Baja Piscina	3723318	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2019
Planta Baja Piscina	3723279	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2019
Planta Baja Vestuario Gimnasio	90028	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2019
Planta Baja	89997	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2019
Planta Baja Enfermería	90023	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2019
Planta Baja Polivalente	90025	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2019
Planta Baja Gimnasio	90037	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2019
Planta Baja Gimnasio	90273	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2019
Sótano Instalaciones	90002	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2019
Sótano	14668	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2011	2017	2022	2026	2019
Taller Mantenimiento	1909089	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2011	2017	2022	2025	2019
Sótano	6925	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2031	2019
Depuradora	2249894	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2011	2017	2022	2026	2019
Sótano	14727	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2011	2016	2021	2026	2019
Planta Primera	11738	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2019
Planta Primera	B-8	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2019
Planta Primera	275972	BIE	B25-20 M.	2010	2015	2020	2025	2019
Planta Baja Vestíbulo 1	11720	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2019
Planta Baja Vestíbulo 2	11734	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2019
Planta Baja Polivalente	11791	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2019

Planta Baja Gimnasio	11731	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2019
Planta Baja Gimnasio	275968	BIE	B25-20 M.	2010	2015	2020	2025	2019
Sótano	B-1	BIE	B25-20 M.	2010	2015	2020	2025	2019

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL LAS GAUNAS								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Recepción (Control)	1	CENTRAL DE INCENDIOS	SMARTLINE 036-4					
Planta Baja	1849065	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2023	2028	2033	2038	2020
Planta Baja	P0770656	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2024	2029	2034	2039	2020
Planta Baja	1593806	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2009	2014	2020	2024	2020
Planta Baja	1345871	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2009	2016	2021	2023	2020
Planta Baja Acceso 4	P0770664	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2024	2029	2034	2039	2020
Planta 1ª	P0710474	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2023	2028	2033	2038	2020
Planta 1ª	1604127	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2009	2014	2020	2024	2020
Planta 1ª Gradas	P0770662	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2024	2029	2034	2039	2020
Plan. 1ª Grada Rocódromo	P0770660	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2024	2029	2034	2039	2020
Pista Graderío Extensible 2º	3155952	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2020
Polideportivo	967166	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2008	2013	2018	2023	2020
Pista Graderío Extensible 1º	2044665	EXTINTOR	6 kg. POLVO 34A 233B C	2011	2016	2021	2026	2020
C. Eléctrico Grada Móvil	3142118	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2020

Planta Baja Control	5082	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2009	2014	2018	2024	2020
Planta Baja	P0770659	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2024	2029	2034	2039	2020
Planta Baja Vestuarios 3 - 4	P0770657	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2024	2029	2034	2039	2020
Piscina	3187433	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2020
Piscina	3187421	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2020
Planta 2ª Sala 3	P0770137	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2024	2029	2034	2039	2020
Planta 2ª Sala 3	867169	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2008	2013	2018	2023	2020
Terraza al Aire Libre	1725224	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2021	2026	2031	2036	2020
Planta 1ª Sala 2	P0710642	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2024	2029	2034	2039	2020
Planta 1ª	P0710636	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2024	2029	2034	2039	2020
Piscina Planta 1ª	1345883	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Ampliación GYM	1604103	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2009	2014	2020	2024	2020
Ampliación GYM	3552107	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2016	2021	2026	2031	2020
Esgrima Planta 2	3151873	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2016	2021	2026	2031	2020
Sótano	P0770136	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2024	2029	2034	2039	2020
Sótano Vestuarios Personal	1833177	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2023	2028	2033	2038	2020
Sótano Depuradoras	1849066	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2023	2028	2033	2038	2020
Sótano Instalaciones	1345877	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Sótano Instalaciones	P0770665	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2024	2029	2034	2039	2020

Sótano Sala Depuración	1749342	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2011	2018	2023	2025	2020
Sótano Taller	P0770643	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2024	2029	2034	2039	2020
Planta 1ª Puerta Gimnasio	P0635146	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2023	2028	2033	2038	2020
Planta Baja	2582	BIE	45-20M	2025	2030	2035	2040	2020
Planta Baja	8379	BIE	45-20M	2025	2030	2035	2040	2020
Gradas	2584	BIE	45-20M	2025	2030	2035	2040	2020
Gradas	2575	BIE	45-20M	2025	2030	2035	2040	2020
Pista Polideportiva	2438	BIE	45-20M	2025	2030	2035	2040	2020
Pista Polideportiva		BIE	45-20M	2025	2030	2035	2040	2020
Planta Baja Vestuario 6	2439	BIE	45-20M	2025	2030	2035	2040	2020
Planta Baja Piscina	150212	BIE	25-20M PLUS	2020	2025	2030	2035	2020
Planta Baja Piscina		BIE	25-20M	2009	2014	2020	2023	2020
Planta 2ª Hall Oficinas	2583	BIE	45-20M	2025	2030	2035	2040	2020
Planta Primera	2781	BIE	45-20M	2025	2030	2035	2040	2020
Planta Sótano	8361	BIE	45-20M	2025	2030	2035	2040	2020

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL LAS NORIAS								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Portería	6855	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 70B	2008	2013	2018	2023	2020
Bar	2188	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2010	2015	2020	2025	2020

Bar	10010137	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2017	2022	2027	2032	2020
Bar	3736745	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2020
Bar	P0770640	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2024	2029	2034	2039	2020
Bar	P0159641	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2018	2023	2028	2033	2020
Almacén Entrada (Pilar)	1347299	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Almacén Entrada	159636	EXTINTOR	6 kg. POLVO 13A 89B C	2018	2023	2028	2033	2020
Almacén Derecha	159632	EXTINTOR	6 kg. POLVO 13A 89B C	2018	2023	2028	2033	2020
Almacén Derecha	159639	EXTINTOR	6 kg. POLVO 13A 89B C	2018	2023	2028	2033	2020
Almacén Derecha	3702297	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2020
Almacén Nuevo	P0145393	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2017	2022	2027	2032	2020
Almacén Izquierda	6282	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 70B	2008	2013	2018	2023	2020
Almacén Izquierda	1630500	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 21B	2018	2023	2028	2033	2020
Centro Transformación	3831252	EXTINTOR	9 kg. POLVO 34A 144B C	2010	2015	2020	2025	2020
Almacén Izquierda	1955344	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2020	2025	2020
Almacén Izquierda	3532521	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2016	2021	2026	2031	2020
Almacén Izquierda	1345896	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Almacén	2588948	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2012	2018	2023	2027	2020
Almacén Bar	159654	EXTINTOR	6 kg. POLVO 13A 89B C	2018	2023	2028	2033	2020
Guarda Ropa	1347223	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2019
Guarda Ropa	1733660	EXTINTOR	2 kg. POLVO 13A 89B C	2021	2026	2031	2036	2019

Sala de Calderas	159637	EXTINTOR	9 kg. POLVO 34A 144B C	2018	2023	2028	2033	2019
Vestuario Femenino	154635	EXTINTOR	6 kg. POLVO 13A 89B C	2018	2023	2028	2033	2019
Chiringuito	1776082	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2020	2025	2020
Chiringuito	1687677	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 21B	2019	2024	2029	2034	2020
Chiringuito	1347254	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Caldera Piscina Pequeña	378990	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2016	2021	2026	2030	2020
Vestuario Masculino	159642	EXTINTOR	6 kg. POLVO 13A 89B C	2018	2023	2028	2033	2020
Gimnasio	6230	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 70B	2008	2013	2018	2023	2019
Gimnasio	159636	EXTINTOR	6 kg. POLVO 13A 89B C	2018	2023	2028	2033	2020
Botiquín	3723301	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2020
Vestuario Piscina Masculino	1175318	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Vestuario Piscina (Túnel)	731452	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2008	2013	2018	2023	2019
Vestuario Piscina Femenino	1933819	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2020	2025	2020
Sala de Bombas Piscina (Puerta)	10010386	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2017	2022	2027	2032	2020
Sala de Bombas Piscina (Izda.)	10010212	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2017	2022	2027	2032	2020
Sala de Bombas Piscina (Izda.)	10010397	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2017	2022	2027	2032	2020
Sala de Bombas Piscina (Izda.)	3702287	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2020
Sala de Bombas Piscina (Izda.)	10010028	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2017	2022	2027	2032	2020
Sala de Bombas Piscina	3736681	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2020

Sala de Bombas Piscina	3723368	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2020
Ves. Masculino Administración	P0152875	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2018	2023	2028	2033	2020
Vestuario Femenino Administración	3702278	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2019
Entrada Oficina C. Eléctrico	1630501	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 21B	2018	2023	2028	2033	2019
Entrada Oficina Escalera	P0785980	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2024	2029	2034	2039	2019
Oficina	P1085944	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2025	2030	2035	2040	2019
Biblioteca	1870330	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2020	2025	2020
Policía	2795173	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2020
Cuadros Eléctricos Ferial	1008811	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2017	2022	2027	2032	2019
Almacén Entrada	14480	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2019
Almacén Derecha	14474	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2019
Almacén Derecha	14473	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2019
Almacén Izquierda	14479	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2019
Puerta 3 Izquierda	14380	HIDRANTE	2VA-11 Nominal150	2009	2014	2019	2024	
Puerta 3 Derecha	14384	HIDRANTE	2VA-11 Nominal150	2009	2014	2019	2024	
Pistas de Tenis	H-3	HIDRANTE	Nominal 100	2009	2014	2019	2024	
Pistas de Pádel	H-4	HIDRANTE	Nominal 100	2009	2014	2019	2024	
Frente Asador		CASETA DOTACIÓN HIDRANTE	Contiene: Una llave apertura bien mal, una bifurcación, un tramo manguera 70, un tramo manguera 45, una lanza 70, una lanza 45 y una reducción 70/45					

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DE LOBETE								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Control	1	CENTRAL DE INCENDIOS	NOTIFIER ID3000					
Pista Polideportiva	1	BARRERA						
Pista Polideportiva	2	BARRERA						
Pista Polideportiva	3	BARRERA						
Rampa Acceso Pista Polideportiva	4	BARRERA						
Pista de Hielo	5	BARRERA						
Pista de Hielo	6	BARRERA						
Pista de Hielo	7	BARRERA						
Piscinas	8	BARRERA						
Piscinas	9	BARRERA						
Espacio Hidrotermal	10	BARRERA						
Espacio Hidrotermal	11	BARRERA						
Depuradora	3445946	EXTINTOR	6 kg POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
Depuradora	29942	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Depuradora	3433096	EXTINTOR	6 kg POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
Depuradora	31348	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Depuradora	3205655	EXTINTOR	6 kg POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2020

Depuradora	3205549	EXTINTOR	6 kg POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2020
Depuradora	3445951	EXTINTOR	6 kg POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
Hall Sótano	31271	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Hall Sótano	29951	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Hall Sótano	31330	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Hall Sótano	29953	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Cuarto Técnico Termas	31320	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Sala Descanso Operarios	2678	EXTINTOR	6 kg POLVO 27A 183B C	2016	2021	2026	2031	2020
Puerta Balneario Gimnasio	24340	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Balneario Sótano	3433039	EXTINTOR	6 kg POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
Zona Hidrotermal	3431101	EXTINTOR	6 kg POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
Zona Hidrotermal	29884	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Zona Hidrotermal	31351	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Piscina Sótano	3445958	EXTINTOR	6 kg POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
Piscina Sótano	3445944	EXTINTOR	6 kg POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
Piscina Sótano	3445949	EXTINTOR	6 kg POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
Piscina Sótano	3445960	EXTINTOR	6 kg POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
Piscina Sótano	3445952	EXTINTOR	6 kg POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
Piscina Sótano	3445945	EXTINTOR	6 kg POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
Vestuarios Musculación	31230	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020

Pasillo Musculación	31247	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Gimnasio	29927	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Gimnasio	29914	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Gimnasio	31514	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Gimnasio	31227	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Hall Control Derecha	27377	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Almacén Gimnasio	31329	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Sótano - Garaje	29964	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Sótano - Garaje	29891	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Sótano - Garaje	31237	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Almacén Garaje L. D.	P0159657	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2018	2023	2028	2033	2020
Almacén Garaje Taller	31337	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Almacén Garaje Taller	2739330	EXTINTOR	6 kg POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2020
Sótano Almacén	P0209630	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2019	2024	2029	2034	2020
Sótano Vestuario Piscinas	29900	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Sótano Vestuario Piscinas	31250	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Sótano Vestuario Piscinas	29973	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Almacén Piscina	29967	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Sótano Iberdrola	31511	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020

Iberdrola	322500	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2014	2019	2024	2029	2020
Sótano Iberdrola	6382	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2011	2017	2022	2026	2020
Grupo Electrógeno	4170029	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2019	2024	2029	2034	2020
Cafetería	29948	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Planta Baja Ascensores	31279	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Planta Baja Rampa	31254	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Planta Baja Rampa Escalera	29957	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Planta Baja - Hall	29981	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Planta baja - Hall	31287	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Sala Actividades	30463	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Sala Actividades	31246	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Hall - Control	29939	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Oficinas Control	31257	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Oficinas Control	29932	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Almacén Fondo Pasillo	6319	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2011	2017	2022	2026	2020
Pista de Hielo	29961	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Pista de Hielo	31314	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Pista de Hielo	29954	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Pista de Hielo	31245	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Pista de Hielo	29945	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020

Pista de Hielo	29888	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Pista de Hielo	29963	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Almacén Pista de Hielo	2939339	EXTINTOR	6 kg POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2020
Pista de Hielo	29960	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Pista de Hielo	29893	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Pista de Hielo (Patines)	29873	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Pista de Hielo	29920	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Pista de Hielo	29955	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Pista de Hielo	29929	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Pista de Hielo	31274	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Inst. Técnicas (Aseos)	6661	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2011	2016	2021	2026	2020
Ofi. Logroño Deporte	2640	EXTINTOR	6 kg POLVO 27A 183B C	2016	2021	2026	2031	2020
Ofi. Logroño Deporte	29876	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Ofi. Logroño Deporte	30468	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Ofi. Logroño Deporte	14989	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2016	2021	2026	2031	2020
Ofi. Logroño Deporte	31270	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Pl. 1ª Hall Pista Polideportivo	29880	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Planta 1ª Pasillo Vestuarios	2533	EXTINTOR	6 kg POLVO 27A 183B C	2016	2021	2026	2031	2020
Planta 1ª Pasillo Vestuario	4170030	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2019	2024	2029	2034	2020

Pasillo Vestuario Polideportivo	29883	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Pasillo Vestuario Polideportivo	29877	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Planta 1ª Pista Polideportivo	31307	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Planta 1ª Pista Polideportivo	3444450	EXTINTOR	6 kg POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
Planta 1ª Pista Polideportivo	2929535	EXTINTOR	6 kg POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2020
Planta 1ª Pista Polideportivo	4170031	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2019	2024	2029	2034	2020
Planta 1ª Pista Polideportivo	4170021	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2019	2024	2029	2034	2020
Almacén Pista Polideportivo	31347	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Almacén Pista Polideportivo	31338	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Pl. 2ª Gradas Polideportivo	31342	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Pl. 2ª Gradas Polideportivo	29974	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Planta 2ª Pista	31335	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Pl. 1ª Entrada Grada Hielo	29919	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Pl. 2ª Pasillo Instalaciones	30471	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Pl. 2ª Pasillo Instalaciones	29976	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Pl. 2ª Pasillo Instalaciones	29971	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Pl. 2ª Cuarto Instalaciones	4170011	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2019	2024	2029	2034	2020
Cortina Pared Encargado	31339	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Pl. Baja Acceso Pista Hielo	29949	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020

Planta 2ª Calderas	900068	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Planta 3ª Calderas	29887	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Planta 3ª Calderas	6323	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 89B	2011	2017	2022	2026	2020
Planta 3ª Calderas	29936	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Pl. 2ª Acceso Calderas	31334	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Planta 1ª Bajo Gradas	2795242	EXTINTOR	6 Kg POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2020
Planta 1ª Bajo Gradas	2795963	EXTINTOR	6 Kg POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2020
Escaleras Bajo Grada Interior	29992	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Planta 1ª Grada Interior	29943	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Servicio Médico	P0501835	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2022	2027	2032	2037	2020
Depuradora Izquierda	17436	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2020
Depuradora	17432	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2020
Depuradora	17447	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2020
Depuradora	17435	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2020
Hall Planta 1ª	1317	BIE	B25-20 M.	2021	2026	2031	2036	2020
Balneario Sótano		BIE	B25-20 M.	2024	2029	2034	2039	2020
Piscina Sótano		BIE	B25-20 M.	2024	2029	2034	2039	2020
Piscina Sótano		BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2020
Piscina Sótano		BIE	B25-20 M.	2020	2025	2030	2035	2020
Pasillo Musculación	17454	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2020

Hall Control Derecha	17446	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2020
Garaje	17449	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2020
Almacén Taller	17433	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2020
Pasillo Piscina Fondo	17441	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2020
Hall Control	17443	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2020
Oficinas Control	150	BIE	B25-20 M.	2012	2017	2021	2027	2020
Pista de Hielo	17438	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2020
Pista de Hielo	17444	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2020
Pista de Hielo	17437	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2020
Pista de Hielo	17440	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2020
Pista de Hielo	145	BIE	B25-20 M.	2012	2017	2021	2027	2020
Pista de Hielo	17430	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2020
Grada Pista de Hielo	17455	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2020
Ofi. Logroño Deporte	17458	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2020
Planta 1ª Ascensores	17456	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2020
Pl. 1ª Pasillo Polideportivo	17448	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2020
Planta 1ª Pista Polideportiva	17439	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2020
Planta 1ª Pista Polideportiva	149	BIE	B25-20 M.	2012	2017	2021	2027	2020
Planta 1ª Pista Polideportiva	17452	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2020
Planta 2ª Grada Polideportivo	17431	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2020

Planta 2ª Hall	17453	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2020
Planta 3ª Sala de Calderas	17429	BIE	B25-20 M.	2011	2017	2021	2026	2020
Planta 3ª Sala de Calderas	17451	BIE	B25-20 M.	2011	2017	2021	2026	2020
Planta 1ª Grada Interior	17442	BIE	B25-20 M.	2011	2017	2021	2026	2020

ESTADIO MUNICIPAL LAS GAUNAS								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Sótano	4LD820	GRUPO DE BOMBEO	JOCKEY DIESEL LOMBARDI 2 ELÉCTRICAS					
Túnel de Vestuarios		CENTRAL DE INCENDIOS	AGUILERA AAE/94-C8					
Planta 1ª Junto a la UCO		CENTRAL DE INCENDIOS						
Centro de Transformación		CENTRAL EXTINCIÓN	LLENARI, MPS-E					
Sala de Calderas		CENTRAL EXTINCIÓN	CERBERUS MZE-4					
Grupo Electrógeno		CENTRAL EXTINCIÓN	CERBERUS MZE-4					
Centro de Transformación	226176	Cilindro	SISTECOIN CO ₂ 50L	2012	2022			
Centro de Transformación	226164	Cilindro	SISTECOIN CO ₂ 50L	2012	2022			
Centro de Transformación	225389	Cilindro	SISTECOIN CO ₂ 50L	2012	2022			
Centro de Transformación	225370	Cilindro	SISTECOIN CO ₂ 50L	2012	2022			
Centro de Transformación	226156	Cilindro	SISTECOIN CO ₂ 50L	2012	2022			

Centro de Transformación	225369	Cilindro	SISTECOIN CO ₂ 50L	2012	2022			
Centro de Transformación	118435	Cilindro	SISTECOIN N ₂ 2,7L	2022				
Grupo Electrónico	226153	Cilindro	CERBERUS CO ₂ 50L	2022				
Grupo Electrónico	226168	Cilindro	CERBERUS CO ₂ 50L	2022				
Grupo Electrónico	226148	Cilindro	CERBERUS CO ₂ 50L	2022				
Grupo Electrónico	226099	Cilindro	CERBERUS CO ₂ 50L	2022				
Grupo Electrónico	226437	Cilindro	CERBERUS CO ₂ 50L	2022				
Grupo Electrónico	226171	Cilindro	CERBERUS CO ₂ 50L	2022				
Grupo Electrónico	321505	Cilindro	CERBERUS CO ₂ 3,5L	2022				
Sala de Calderas	N226116	Cilindro	LPG CO ₂ 50L	2022				
Sala de Calderas	N226095	Cilindro	LPG CO ₂ 50L	2022				
Sala de Calderas	N226114	Cilindro	LPG CO ₂ 50L	2022				
Centro de Transformación	226176	Válvula Direccional						
Centro de Transformación	226164	Válvula Direccional						
Centro de Transformación	225389	Válvula Direccional						
Centro de Transformación	225370	Válvula Direccional						
Centro de Transformación	226156	Válvula Direccional						

Centro de Transformación	225369	Válvula Direccional						
Grupo Electrónico	226153	Válvula Direccional						
Grupo Electrónico	226168	Válvula Direccional						
Grupo Electrónico	226148	Válvula Direccional						
Grupo Electrónico	226099	Válvula Direccional						
Grupo Electrónico	226437	Válvula Direccional						
Grupo Electrónico	226171	Válvula Direccional						
Sala de Calderas	N226116	Válvula Direccional						
Sala de Calderas	N226095	Válvula Direccional						
Sala de Calderas	N226114	Válvula Direccional						
Sótano Cuarto Luz	8186954	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2006	2011	2017	2021	2020
Sótano Fregadora	8176607	EXTINTOR	25 Kg. POLVO ABC	2006	2011	2017	2021	2020
Sótano Taller	16005	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 89B	2009	2014	2019	2024	2020
Aljibe Incendios	8187680	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2006	2011	2017	2021	2020
Sala de Calderas	2588950	EXTINTOR	6 Kg POLVO 27A 183B C	2012	2017	2022	2027	2020
Sala de Calderas	8186919	EXTINTOR	25 Kg. POLVO ABC	2006	2011	2017	2021	2020

Sótano Maquinaria	8187678	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2006	2011	2017	2021	2020
Grupo Electrónico	8186921	EXTINTOR	25 Kg. POLVO ABC	2006	2011	2017	2021	2020
Grupo Electrónico	17097	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 89B	2009	2014	2019	2024	2020
Centro de Transformación	1377	EXTINTOR	10 Kg. CO ₂ 89B	2008	2013	2019	2023	2020
Sótano Plaza 4	8186962	EXTINTOR	6 kg POLVO 21A 113B C	2006	2011	2017	2021	2020
Sótano Plaza 9	8186952	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2006	2011	2017	2021	2019
Sótano Almacén 3	8186947	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2006	2011	2017	2021	2019
Sala de Prensa	.051330	EXTINTOR	6 Kg POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2019
Sala de Prensa	1703482	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2019
Sótano Oficina de Control	18486	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 89B	2009	2014	2019	2024	2019
Almacén Túnel	8187686	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2006	2011	2017	2021	2019
Vestuario Local 1	8186942	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2006	2011	2017	2021	2019
Vestuario Local 2	8187809	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2006	2011	2017	2021	2019

Vestuario Visitante 1	3205551	EXTINTOR	6 Kg POLVO 27A 183B C	2014	2017	2022	2029	2019
Vestuario Visitante 2	8186943	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2006	2011	2017	2021	2019
Sótano Ascensor	1703492	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2019
Sótano Almacén 4	8186955	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2006	2011	2017	2021	2019
Sótano Plaza 14	1713399	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2019
Sótano Plaza 18	2588954	EXTINTOR	6 Kg POLVO 27A 183B C	2012	2017	2022	2027	2019
Aljibe Riego	51162	EXTINTOR	6 Kg POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2019
Entrada Lavandería	8186944	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2006	2011	2017	2021	2019
Lavandería	8186940	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2006	2011	2017	2021	2019
Sótano Subida Oficinas (UDL)	18414	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 89B	2009	2014	2019	2024	2020
Sótano Policía	51408	EXTINTOR	6 Kg POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2019
Gimnasio	2306636	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2011	2017	2022	2026	2019

Gimnasio	8186953	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2006	2011	2017	2021	2019
Entrada Gimnasio	8187681	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2006	2011	2017	2021	2019
Sótano Final Garaje	8186945	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2006	2011	2017	2021	2019
Sótano Final Garaje	1703485	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2019
Sótano Mantenimiento	8186961	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2006	2011	2017	2021	2019
Planta 0 Bar 1	2306331	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2008	2013	2019	2023	2019
Planta 0 Taquilla 1	1199352	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2008	2013	2019	2023	2019
Planta 0 Bar 2	3803094	EXTINTOR	6KG Polvo 34A 233B C	2012	2017	2022	2027	2020
Planta 0 Bar 3	2588924	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Planta 0 Taquilla 2	1199357	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2008	2013	2019	2023	2020
Planta 0 Vomitorio 15	3130	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 89B	2009	2014	2019	2024	2020
Planta 0 Bar 4	8186949	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2006	2011	2017	2021	2020

Planta 0 Vomitorio 21	131446	EXTINTOR	5 Kg CO ₂ 89B	2014	2017	2022	2029	2020
Vomitorio 21 Bar 5	2874687	EXTINTOR	6 Kg POLVO 27A 183B C	2013	2017	2022	2028	2020
Planta 0 Taquilla 3	1199334	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2008	2013	2019	2023	2020
Planta 0 Bar 6	3803227	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2017	2022	2027	2032	2020
Planta 0 Bar 7	8186960	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2006	2011	2017	2021	2020
Planta 0 Taquilla 4	1199339	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2008	2013	2019	2023	2020
Vomitorio 33 Bar 8	3803151	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2017	2022	2027	2032	2020
Planta 1ª Palco 5	1703508	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2020
Planta 1ª Entrada Palco 1	1703483	EXTINTOR	6KG POLVO 21A 133B C	2010	2015	2019	2025	2020
Planta 1ª Palco Presidencial	1703478	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2020
Planta 1ª Palco Presidencial	1703480	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2020
Planta 1ª Palco Presidencial	8186963	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2006	2011	2017	2021	2020
Planta 1ª Palco 34	1703499	EXTINTOR	6 Kg POLVO	2010	2015	2019	2025	2020

			21A 113B C					
Planta 1ª Restaurante	1703489	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2020
Planta 1ª Restaurante	19343	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 89B	2009	2014	2019	2024	2020
Planta 1ª Palco 30	8186966	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2006	2011	2017	2021	2020
Planta 1ª Palco 28	8186959	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2006	2011	2017	2021	2020
Planta 1ª Palco 27	1703495	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2020
Planta 1ª Entrada UCO	15999	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 89B	2009	2014	2019	2024	2020
Planta 1ª Junto a UCO	1703481	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2020
Planta 1ª Palco 24	1703510	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2020
Planta 1ª Palco 20	1703479	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2020
Planta 1ª Palco 18	1703498	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2020
Planta 1ª Palco 16 (Bar)	3803182	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2012	2017	2022	2027	2020
Planta 1ª Palco 12	1703507	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2020

Planta 1ª Palco 8	1703515	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2020
Pl. 2ª Cabina Prensa 20	84236	EXTINTOR	6 Kg POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2020
Pl. 2ª Cabina Prensa 16	85192	EXTINTOR	6 Kg POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2020
Pl. 2ª Cabina Prensa 10	1703514	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2020
Pl. 2ª Cabina Prensa 7	84221	EXTINTOR	6 Kg POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2020
Pl. 2ª Cabina Prensa 1	84384	EXTINTOR	6 Kg POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2020
Plan. 2ª Cuadro Megafonía	16115	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 89B	2009	2014	2019	2024	2020
Planta 2ª Junto a Marcador	1703509	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2020
Planta 2ª Marcador Sur 1	84394	EXTINTOR	6 Kg POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2020
Planta 2ª Marcador Sur 2	84275	EXTINTOR	6 Kg POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2020
Planta 2ª Esquina Sur	1703488	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2020
Planta 2ª General 1	1703496	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2020

Planta 2ª General 2	85710	EXTINTOR	6 Kg POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2020
Pl. 2ª Esquina Norte 1	1703505	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2020
Planta 2ª Norte	85198	EXTINTOR	6 Kg POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2020
Pl. 2ª Esquina Norte 2	85714	EXTINTOR	6 Kg POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2020
Pl. 2ª Esquina Norte 3	85725	EXTINTOR	6 Kg POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2020
Entrada Oficina Escalera	1218	EXTINTOR	6 Kg POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2020
Pl. 2ª Oficinas Puerta UDL	1703494	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2020
Planta 2ª Puerta UDL	10016280	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 89B	2017	2022	2027	2032	2020
Planta 2ª Oficina SDL	3803184	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2017	2022	2027	2032	2020
Planta 2ª Oficina SDL	1703486	EXTINTOR	6 Kg POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2020
Planta 2ª Oficina UDL	.0165855	EXTINTOR	6 Kg POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2020
Planta 2ª Oficina UDL	14930	EXTINTOR	6 Kg POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2020

Museo C.D.L.	2051708	EXTINTOR	6 Kg. POLVO ABC	2026	2031	2036	2041	2021
Museo C.D.L.	1256745	EXTINTOR	6 Kg. POLVO ABC	2026	2031	2036	2041	2021
Museo C.D.L.	1256759	EXTINTOR	6 Kg. POLVO ABC	2026	2031	2036	2041	2021
V.A.R.	15545	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂	2024	2029	2034	2039	2019
Sala T.V. Exterior	15418	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂	2024	2029	2034	2039	2019
Sótano Cuarto Luz	133964	BIE	B45-15 M.	2026	2031	2036	2041	2019
Sótano Taller	133965	BIE	B45-15 M.	2026	2031	2036	2041	2019
Sótano	133963	BIE	B45-15 M.	2026	2031	2036	2041	2019
Izquierda Sala Prensa	136113	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2019
Sala Prensa	130111	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2019
Sótano Túnel	136110	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2019
Sótano Plaza 13	134830	BIE	B45-15 M.	2026	2031	2036	2041	2019
Sótano Aljibe Riego	136102	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2019
Sótano Subida Oficinas	133962	BIE	B45-15 M.	2026	2031	2036	2041	2019
Sótano Fondo	138829	BIE	B45-15 M.	2026	2031	2036	2041	2019
Planta 0 Puerta 0	136105	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Planta 0 Puerta 2	136108	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Planta 0 Puerta 3	145026	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Planta 0 Puerta 4	136109	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020

Planta 0 Puerta 5	136107	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Planta 0 Puerta 6	145025	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Planta 0 Puerta 7	136101	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Planta 0 Puerta 10	136112	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Planta 0 Puerta 12	136100	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Planta 0 Puerta 13	145023	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Planta 0 Taquilla 3	136095	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Planta 0 Puerta 15	136096	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Planta 0 Puerta 16	145027	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Planta 0 Puerta 17	136097	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Planta 1ª Palco 1	145079	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Planta 1ª Palco Presidencial	145080	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Planta 1ª Palco 35	145075	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Planta 1ª Restaurante 1	145085	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Planta 1ª Restaurante 2	136106	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Planta 1ª Palco 28	136114	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Planta 1ª Palco 27	136099	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Planta 1ª Junto UCO 1	136098	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Planta 1ª Junto UCO 2	140740	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Planta 2ª Palco 20	136103	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020

Planta 1ª Palco 19	145622	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Planta 1ª Palco 16	136104	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Planta 1ª Palco 9	145017	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Planta 1ª Palco 8	145019	BIE	B25-20 M.	2006	2011	2017	2021	2020
Planta 2ª Cabina 16	183	BIE	B25-20 M.	2017	2022	2027	2032	2020
Planta 2ª Cabina 7	182	BIE	B25-20 M.	2017	2022	2027	2032	2020
Planta 2ª Marcador Sur	145081	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Planta 2ª Marcador Sur	2470	BIE	B25-20 M.	2017	2022	2027	2032	2020
Planta 2ª Norte 1	145020	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Planta 2ª Norte 2	145028	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Oficinas UDL	145083	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020
Oficinas SDL	145024	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020

CIUDAD DEL FUTBOL DE PRADOVIEJO								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Control	1	CENTRAL DE INCENDIOS	DIRECCIÓN VSM					
Control	5869	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2011	2016	2021	2026	2020
Control	3246	EXTINTOR	2 Kg. CO ₂ 34B	2011	2016	2021	2026	2020
C. Eléctrico (Megafonía)	668	EXTINTOR	2 Kg. CO ₂ 34B	2011	2016	2021	2026	2020
C. Eléctrico (Megafonía)	3209772	EXTINTOR	6 Kg. POLVO	2011	2019	2024	2026	2020

			27A 183B C					
Gimnasio	1836	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2011	2019	2024	2026	2020
Gimnasio	2799761	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2020
Gimnasio	6197	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2011	2016	2021	2026	2020
Gimnasio	5923	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2011	2016	2021	2026	2020
Centro Transformaci ón	1031388	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2019	2023	2020
Sala de Calderas	90361	EXTINTOR	9 Kg. POLVO 34A 233B C	2010	2016	2021	2025	2020
Aula	2588929	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2012	2017	2022	2027	2020
Aula	5855	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2011	2016	2021	2026	2020
Almacén	6190	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2011	2016	2021	2026	2020
Almacén	865	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2011	2016	2021	2026	2020
Pabellón 1 Vestuario 2	2789250	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2020

Pabellón 1 Vestuario 8	2799655	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2020
Pabellón 1 Vestuario 9	78450	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2020
Pabellón 1 Vestuario 3	B252360	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 89B	2013	2018	2023	2028	2020
Pabellón 1 Almacén	1526173	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2009	2014	2020	2024	2020
Pabellón 1 Vestuario 7	750	EXTINTOR	9 Kg. POLVO 34A 233B C	2011	2016	2021	2026	2020
Pabellón 1 Vestuario 20	985	EXTINTOR	9 Kg. POLVO 34A 233B C	2011	2016	2021	2026	2020
Pabellón 1 Vestuario 17	2795232	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2020
Pabellón 1 Vestuario 11	2799618	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2020
Pabellón 2 Vestuario 22	8257	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2011	2016	2021	2026	2020
Pabellón 2 Vestuario 28	1604100	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2009	2014	2020	2024	2020
Pabellón 2 Vestuario 29	2903402	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2020
Pab. 2 Vest. Árbitros 11	B257072	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 89B	2013	2018	2023	2028	2020
Pabellón 2 Almacén 1	1593766	EXTINTOR	6 Kg. POLVO	2009	2014	2020	2024	2020

			21A 113B C					
Pab. 2 Vest. Árbitros 15	3224	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2020
Pabellón 2 Vestuario 40	2799654	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2020
Pabellón 2 Vestuario 38	P0325730	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2020	2025	2030	2035	2020
Pabellón 2 Vestuario 32	2799621	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2020
Pab. 2 Sala Calderas	397	EXTINTOR	9 Kg. POLVO 34A 233B C	2011	2016	2021	2026	2020
Pab. 1 Sala Calderas	978	EXTINTOR	9 Kg. POLVO 34A 233B C	2011	2016	2021	2026	2020
Bar Zona Chuches	5824	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2011	2016	2021	2026	2020
Bar Entrada	6182	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2011	2016	2021	2026	2020
Bar Cocina	4095	EXTINTOR	2 Kg. CO ₂ 34B	2011	2016	2021	2026	2020
Bar Salida Cocina	3209782	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2020

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL BRETON DE LOS HERREROS								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Garita de Recepción		CENTRAL DE INCENDIOS	PASS 1408-4					
Entrada	1164223	EXTINTOR	9 Kg. POLVO 34A 144B C	2008	2013	2018	2023	2020
Sala Calderas C. Limpieza	1164222	EXTINTOR	9 Kg. POLVO 34A 144B C	2008	2013	2018	2023	2020
Almacén Pista	1164207	EXTINTOR	9 Kg. POLVO 34A 144B C	2008	2013	2018	2023	2020
Pista Emergencia	1164237	EXTINTOR	9 Kg. POLVO 34A 144B C	2008	2013	2018	2023	2020
Pista Salida Emergencia	185912	BIE	B25-20 M.	2007	2012	2017	2022	2020
Garita de Recepción	185913	BIE	B25-20 M.	2007	2012	2017	2022	2020
Almacén Pista	185915	BIE	B25-20 M.	2007	2012	2017	2022	2020

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CABALLERO DE LA ROSA								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Entrada Derecha	3320918	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
Entrada Frente	3320984	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
Pista Derecha	2903428	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2013	2018	2023	2028	2020
Pista Derecha	P0696517	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2023	2028	2033	2038	2020
Pista Frente Derecha	1436712	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2009	2014	2020	2024	2020
Pista Frente Izquierda	1105982	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2008	2014	2020	2022	2020
Pista Izquierda	P0252464	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2019	2024	2029	2034	2020

Almacén 2	1526176	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2009	2014	2019	2024	2020
Sala de Calderas	P1104397	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2025	2030	2035	2040	2020
Entrada Derecha	B-1	BIE	B45-20 M.	2009	2014	2019	2024	2020

FRONTÓN MUNICIPAL DOCTORES CASTROVIEJO								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Entrada	1341005	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Vestuarios	2771	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 70B	2008	2013	2018	2023	2019
Vestuarios	3270822	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	20105	2020	2025	2030	2020
Entrada Derecha	1322846	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Grada Centro	P1002746	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2025	2030	2035	2040	2020
Grada Fondo	1342839	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Almacén Pista	1625	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2020
Vestuario Planta Pequeña	378860	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 89B	2016	2021	2025	2030	2019
Vestuario Planta Pequeña	3375497	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2016	2021	2025	2030	2020
Entrada	10105	BIE	B25-20 M.	2011	2019	2024	2026	2018
Grada Fondo	10104	BIE	B25-20 M.	2011	2019	2024	2026	2018

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DUQUESA DE LA VICTORIA								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Sala de Calderas	81506	EXTINTOR	9 Kg. POLVO 34A 144B C	2010	2016	2021	2025	2020

Entrada Izquierda	85448	EXTINTOR	9 Kg. POLVO 34A 144B C	2010	2015	2020	2025	2020
Pista Izquierda	81397	EXTINTOR	9 Kg. POLVO 34A 144B C	2010	2015	2020	2025	2020
Pista frente Derecha	81650	EXTINTOR	9 Kg. POLVO 34A 144B C	2010	2015	2020	2025	2020
Pista Frente Izquierda	84708	EXTINTOR	9 Kg. POLVO 34A 144B C	2010	2015	2020	2025	2020
Pasillo Entrada Derecha	3663654	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2018	2023	2028	2032	2020
Pista Frente Derecha	2248870	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2011	2016	2021	2026	2020

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL GENERAL ESPARTERO								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Sala de Calderas	1342838	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Pasillo	1342872	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Pasillo	1343058	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Pista Almacén 2	1342849	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Pista Izquierda	1342851	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Pista Almacén 1	1343055	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Pista Derecha	1344867	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Portería	1088	EXTINTOR	2 Kg. CO ₂ 34B	2011	2018	2023	2026	2020
Portería	11732	BIE	B25-20 M.	2011	2018	2023	2026	2020

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL GONZALO DE BERCEO								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Garita de Recepción	ETIDTPSS 1408-4	CENTRAL DE INCENDIOS	PASS 1408-4					
Entrada	P1244240	EXTINTOR	6 Kg. POLVO ABC	2026	2031	2036	2041	2020
Entrada	708180	EXTINTOR	2 Kg. CO ₂ 34B	2008	2013	2018	2023	2020
Entrada	P1154112	EXTINTOR	9 Kg. POLVO 34A 144B C	2026	2031	2036	2041	2020
Pasillo	P1154115	EXTINTOR	9 Kg. POLVO 34A 144B C	2026	2031	2036	2041	2020
Pasillo	P1244241	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2026	2031	2036	2041	2020
Sala de Calderas	P1244242	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2026	2031	2036	2041	2020
Pista	867167	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 89B	2008	2013	2018	2023	2020
Pista	1345864	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Pista	1345861	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Almacén	1713382	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2010	2016	2021	2025	2020

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JUAN YAGÜE								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Entrada	1153168	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Entrada	1641888	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 870B	2018	2023	2028	2033	2019
Sala de Calderas	6345	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 70B	2018	2023	2028	2033	2019
Pista Derecha	1345891	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020

Pista Frente Derecha	3270869	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
Pista Izquierda	1345892	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Graderío	1153172	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Graderío	3209784	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2020
Pista Frente Izquierda	1153150	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Entrada	11729	BIE	B25-20 M.	2011	2019	2024	2026	2018

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MADRE DE DIOS								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Pista Derecha	1641885	EXTINTOR	5 Kg. CO2 89B	2018	2023	2028	2033	2019
Vestuario Femenino	2588933	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Pista Izquierda	P0210467	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2019	2024	2029	2034	2020
Pista Frente Izquierda	P0210466	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2019	2024	2029	2034	2020
Pista Frente Derecha	2588966	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2020
Pista Derecha	11736	BIE	20-25 M. PLUS	2011	2016	2021	2026	2020
Pista Izquierda	1137	BIE	20-25 M. PLUS	2011	2016	2021	2026	2020

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MADRID MANILA								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Entrada	1345863	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Entrada	P0635144	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2023	2028	2033	2038	2020

Sala de Calderas	P0590595	EXTINTOR	9 Kg. POLVO 34A 144B C	2023	2028	2033	2038	2020
Sala de Calderas	10003481	EXTINTOR	2 Kg. CO ₂ 34B	2017	2022	2027	2032	2019
Almacén	P0590594	EXTINTOR	9 Kg. POLVO 34A 144B C	2023	2028	2033	2038	2020

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MILENARIO DE LA LENGUA								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Pista	1342870	EXTINTOR	6 KG POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Pasillo Vestuario	1342840	EXTINTOR	6 KG POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Pasillo Vestuario	3209776	EXTINTOR	6 KG POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2020
Cuarto Eléctrico	10006219	EXTINTOR	2 KG CO ₂	2017	2022	2027	2032	2019
Sala de Calderas	3209778	EXTINTOR	6 KG POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2020

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MARQUES DE MURRIETA								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Cuarto Operario	1	CENTRAL DE INCENDIOS	GUARDAL CG-408					
Entrada Derecha	2289420	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2011	2016	2021	2026	2020
Entrada Izquierda	4143065	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2019	2024	2029	2034	2020
Pista Frente Derecha	2268772	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2011	2016	2021	2026	2020
Pista Frente Izquierda	998	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2018	2023	2028	2032	2020
Almacén	6865	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2016	2021	2026	2031	2020
Alm. Cuadro Eléctrico	1185	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 70B	2008	2013	2018	2023	2018

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL IX CENTENARIO								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Cuarto Operario	1	CENTRAL DE INCENDIOS	GUARDAL CG408					
Entrada	P0252480	EXTINTOR	6 Kg POLVO 13A 89B C	2019	2024	2029	2034	2020
Oficina	5984	EXTINTOR	2 Kg. CO ₂ 34B	2008	2013	2018	2023	2019
Almacén 2	4633	EXTINTOR	2 Kg. CO ₂ 34B	2008	2013	2018	2023	2019
Almacén 1	P0252479	EXTINTOR	6 Kg POLVO 13A 89B C	2019	2024	2029	2034	2019
Pista	2742116	EXTINTOR	6 Kg POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2019
Pista	P0252482	EXTINTOR	6 Kg POLVO 13A 89B C	2019	2024	2029	2034	2019
Pista	3532522	EXTINTOR	6 Kg POLVO 27A 183B C	2016	2021	2026	2031	2019
Sala de Calderas	P0252467	EXTINTOR	6 Kg POLVO 13A 89B C	2019	2024	2029	2034	2019
Entrada	B-1	BIE	B45-20 M.	2006	2011	2019	2021	2018

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL OBISPO BLANCO								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Entrada	1641887	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 89B	2018	2023	2028	2033	2020
Almacén	3285433	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
Almacén Fondo	159647	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2018	2023	2028	2033	2020
Pista	310950	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 13A 89B C	2008	2013	2018	2023	2020
Pista	3285438	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020

Entrada	B-1	BIE	B45-20 M	2008	2013	2018	2023	2020
---------	-----	-----	----------	------	------	------	------	------

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL RUIZ DE LOBERA								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Almacén Fondo	1510	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2016	2021	2026	2031	2020
Salida a Patio	1364	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2016	2021	2026	2031	2020
Pasillo Vestuarios	3542	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2016	2021	2026	2031	2020
Sala de Calderas	P0483494	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2022	2027	2032	2037	2020
Pasillo Vestuarios	665	BIE	B45-20 M.	2024	2029	2034	2039	2020

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SAN FRANCISCO								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Cuarto Operario	1	CENTRAL DE INCENDIOS	SMART LINE O 20-4					
Cuarto Operario	3736676	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2020
Pista Derecha	2498761	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2012	2020	2025	2027	2020
Pista Frente Derecha	6020	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2016	2021	2026	2031	2020
Pista Frente Izquierda	1846	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2020
Portería Pasillo	867168	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 89B	2008	2013	2018	2023	2020
Almacén 1 Calderas	3085866	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2020
Pasillo Izquierda	2218	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2016	2021	2026	2031	2020
Entrada Principal	2874692	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2012	2018	2023	2027	2020

Pista	140214	BIE	B45-20 M	2019	2024	2029	2034	2020
-------	--------	-----	----------	------	------	------	------	------

FRONTÓN MUNICIPAL SAN PIO X								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Entrada	1342832	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Entrada	867178	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 89B	2011	2018	2023	2026	2019
Entrada	1340971	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Pista Derecha	1343057	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Pista Izquierda	36062	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2026	2031	2020
Entrada	11735	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2020

FRONTÓN MUNICIPAL TITÍN III								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Cuarto Eléctrico	1	CENTRAL DE INCENDIOS	KILSEN NKB654					
Entrada Pista	1207	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2016	2020	2025	2030	2020
Entrada	4222	EXTINTOR	2 Kg. CO ₂ 34B	2016	2020	2025	2030	2020
Pista	1274	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2016	2020	2025	2030	2020
Cuarto Eléctrico	5306	EXTINTOR	2 Kg. CO ₂ 34B	2016	2020	2025	2030	2020
Bajo Gradas	1208	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2016	2020	2025	2030	2020
Bajo Gradas	1197	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2016	2020	2025	2030	2020
Botiquín	1298	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2016	2020	2025	2030	2020

Vestuario Femenino	1183	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2016	2020	2025	2030	2020
Vestuario Masculino	1287	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2016	2020	2025	2030	2020
Grupo Electrónico	1414	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2016	2020	2025	2030	2020
Sala de Calderas	65965	EXTINTOR	2 Kg. CO ₂	2016	2020	2025	2030	2020
Centro de Transformación	63927	EXTINTOR	2 Kg. CO ₂	2016	2020	2025	2030	2020
Sala Enfriadora	1273	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2016	2020	2025	2030	2020
Entrada pista	9616	BIE	B25-20 M.	2014	2019	2024	2029	2019
Entrada	12835	BIE	B25-20 M.	2014	2019	2024	2029	2019
Pista	8732	BIE	B25-20 M.	2014	2019	2024	2029	2019

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL VALDEGASTEA								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Entrada	1	CENTRAL DE INCENDIOS	SMART LINE 020-4					
Pista	1	BARRERA						
Pista	2	BARRERA						
Entrada	320133	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 89B	2014	2019	2024	2029	2019
Pasillo Izquierda	724482	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113BC	2012	2017	2022	2027	2020
Pasillo Sala de Calderas	3209785	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183BC	2014	2019	2024	2029	2020
Sala de Calderas	3209646	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183BC	2014	2019	2024	2029	2020
Cuarto Eléctrico	1222910	EXTINTOR	2 Kg. CO ₂ 34B	2011	2016	2021	2026	2019
Pasillo Pista	P0209631	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183BC	2019	2024	2029	2034	2020

Entrada Derecha	723732	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113BC	2012	2017	2022	2027	2020
Pasillo Gradás	3209786	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183BC	2014	2019	2024	2029	2020
Pasillo Gradás	3209771	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183BC	2014	2019	2024	2029	2020
Pista Escalera	3209775	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183BC	2014	2019	2024	2029	2020
Pista Fondo	723734	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113BC	2012	2017	2022	2027	2020
Pista	3738476	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183BC	2017	2022	2027	2032	2020
Pista Almacén	723749	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113BC	2012	2017	2022	2027	2020
Almacén	320473	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 89B	2014	2019	2024	2029	2019
Grupo Electrónico	1222122	EXTINTOR	2 Kg. CO ₂ 34B	2011	2017	2022	2026	2019
Pasillo Izquierda	14499	BIE	B25-20 M.	2012	2017	2022	2027	2019
Entrada Derecha	14502	BIE	B25-20 M.	2012	2017	2022	2027	2019
Pista Fondo	12888	BIE	B25-20 M.	2012	2017	2022	2027	2019
Pista Almacén	14500	BIE	B25-20 M.	2012	2017	2022	2027	2019

FRONTÓN MUNICIPAL VAREA								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Entrada Izquierda	309737	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 89B	2014	2019	2024	2029	2020
Entrada Izquierda	1345880	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Fondo Izquierda	3532562	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2016	2021	2026	2031	2020
Entrada Derecha	1345870	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Fondo Derecha	1345882	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2020
Entrada Izquierda	B-1	BIE	B45-20 M.	2013	2019	2024	2028	2019

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL VICENTE OCHOA								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Sala de Calderas	3209781	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2020
Entrada	1665532	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 21B	2019	2024	2029	2034	2019
Pasillo	1903442	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2020
Pasillo Fondo	2874694	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2020
Pista Derecha	3209787	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2020
Pista Fondo Derecha	3209779	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2019
Pista Fondo Izquierda	3702300	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2019
Pista Izquierda	2903433	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2013	2019	2024	2028	2019
Pista Derecha	14475	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2018
Pista Centro	14477	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2018
Pista Fondo Derecha	14476	BIE	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2018

CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL EL SALVADOR								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Centro de Transformación	509108	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 89B	2014	2019	2024	2029	2019
Almacén Bar	1648191	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 89B	2018	2023	2028	2033	2019
Centralita de Riego	4365	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 89B	2015	2020	2025	2030	2019
Aseos Junto al Bar	P0577312	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2023	2028	2033	2038	2020
Vestuario 2	P0635153	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2023	2028	2033	2038	2018

Vestuario 1	P0635173	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2023	2028	2033	2038	2019
Vestuario Árbitros	P0635148	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2023	2028	2033	2038	2018
Vest. Árbitros y Botiquín	P0635172	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2023	2028	2033	2038	2018
Vestuario 4	96505	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2014	2019	2024	2029	2018
Vestuario 3	P0635147	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2023	2028	2033	2038	2018
Aseos Junto S. Calderas	95595	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2014	2019	2024	2029	2020
Sala de Calderas	95604	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2014	2019	2024	2029	2020
Oficina Almacén	5046	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 89B	2015	2020	2025	2030	2019
Oficina	13380	EXTINTOR	2 Kg. CO ₂ 34B	2014	2019	2024	2029	2019

CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL LA ESTRELLA								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Vestuario: 1	P0483495	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2022	2027	2032	2037	2020
Botiquín	3085869	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2020
Sala de Calderas	3085911	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2020
Vestuario: 2	3755478	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2020
Almacén Edi. Antiguo	2151478	EXTINTOR	9 Kg. POLVO 34A 144B C	2014	2019	2024	2029	2020
Instalaciones	5140	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2020
Almacén: 1	3750	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2020
Almacén: 2	2296	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2020
Cuadro Eléctrico	133803	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 89B	2014	2019	2024	2029	2020

CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL VAREA								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Lavandería Edificio Antiguo	1939129	EXTINTOR	5KG CO ₂ 89B	2024	2029	2034	2039	2020
Sala Calderas (Ed. Antiguo)	4207	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 21A 113B C	2014	2019	2024	2029	2020
Sala Calderas (Ed. Antiguo)	10	EXTINTOR	6 Kg. AUTOMÁTICO	2012	2017	2022	2027	2020
Vestuario Local (Ed. Antiguo)	2903421	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2013	2019	2024	2028	2020
Vest. Visitante (Ed. Antiguo)	2903420	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2020
Aseos Públicos (Edificio Nuevo)	6134	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
Almacén: 2 (Edificio Nuevo)	1027	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
Botiquín (Edificio Nuevo)	6171	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
Instalaciones (Edificio Nuevo)	9090325	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 89B	2015	2020	2025	2030	2020
Vestuario: 1 (Edificio Nuevo)	3723280	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2020
Vestuario: 2 (Edificio Nuevo)	6145	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
Vestuario: 3 (Edificio Nuevo)	1062	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
Vestuario: 4 Edificio Nuevo	6096	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
Vest. Árbitros 1 Edificio Nuevo	6152	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
Vest. Árbitros 2 Edificio Nuevo	1575	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
Almacén: 1 Gimnasio	6118	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
Oficina Edificio Nuevo	1010	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
Oficina Edificio Nuevo	7090812	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 89B	2015	2020	2025	2030	2020

FRONTÓN MUNICIPAL EL REVELLÍN								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Pasillo Baños	3285451	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
Instalaciones	347082	EXTINTOR	2 Kg. CO ₂ 34B	2015	2020	2025	2030	2020
Pasillo Vestuarios	3285487	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020

PISCINAS MUNICIPALES DEL CORTIJO								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Cuarto Eléctrico	1687680	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 21B	2019	2024	2029	2034	2019
Entrada	3285462	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
(Carro) Cuarto Eléctrico	1345827	EXTINTOR	50 Kg. POLVO ABC	2008	2013	2018	2023	2020
(Carro) Cuarto Eléctrico	1346111	EXTINTOR	50 Kg. POLVO ABC	2008	2013	2018	2023	2020
Bar	3723286	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2020
Almacén	3209645	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2020
Taquilla (Accesos)	3254395	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2020
Sala Depuradora	P0483465	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2022	2027	2032	2037	2020
Entrada	11725	BIE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2020

PISCINAS MUNICIPALES DE VAREA								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUC.	AÑO FABRICACIÓN SEÑAL
				1º	2º	3º		
Control	1007	EXTINTOR	2 Kg. CO ₂ 34B	2019	2024	2029	2033	2014

Control	L67-01438	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2019	2024	2029	2034	2014
Cocina Bar	.008	EXTINTOR	2 Kg. CO ₂ 34B	2019	2024	2029	2034	2015
BAR	L67-00661	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2019	2024	2029	2034	2014
Al lado de Botiquín	L67-00919	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2019	2024	2029	2034	2014
Botiquín	L99-00039	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2019	2024	2029	2034	2014
Personal	L62-00587	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2019	2024	2029	2034	2014
Instalaciones	1318	EXTINTOR	2 Kg. CO ₂ 34B	2019	2024	2029	2034	2014
Instalaciones	L62-00892	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2019	2024	2029	2034	2014
Almacén	L67-00856	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2019	2024	2029	2034	2014
Productos Piscina	0787	EXTINTOR	2 Kg. CO ₂ 34B	2019	2024	2029	2034	2014
Depuradora	1706121	EXTINTOR	5 Kg. CO ₂ 89B	2020	2025	2030	2035	2015
Depuradora Bajo Escaleras	L67-00438	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2019	2024	2029	2034	2018
Cocina Bar Bajo Mesa	L67-01303	EXTINTOR	6 Kg. POLVO 27A 183B C	2019	2024	2029	2034	2014

*** Las tablas anteriores están actualizadas a la fecha de realización del presente Pliego, las revisiones correspondientes al año 2021 estarán pasadas y subsanadas en el momento de comienzo del contrato relativo al mismo.**

A continuación, se da un listado global indicando tipos y cantidades de los diferentes elementos existentes:

Tipo de elemento	Unidades Globales
Extintores	591
BIEs	132
Cilindros	17
Válvulas Direccionales	15
Centrales de Incendios	12
Detectores	779
Detectores (Barrera)	15



Pulsadores	141
Sirenas	79
Paneles de Extinción	3
Indicadores Luminosos	3
Grupo de Bombeo (Diésel)	1
Hidrantes	4
Señales Luminiscentes Tipo A	1.269
Señales Luminiscentes Tipo B	399

ANEXO: III – MATERIAL DE REPUESTO **ESTIMADO A USAR DURANTE LA VIGENCIA** **DEL CONTRATO**

En las tablas siguientes se da una estimación con los tipos y cantidades de los productos a suministrar cada año, durante la vigencia del contrato:

Retimbrados 2022	Unidades
Extintor 50 Kg Polvo ABC	0
Extintor 25 Kg Polvo ABC	0
Extintor 12 Kg Polvo 34A 144B C	0
Extintor 9 Kg Polvo 43A 233B C	0
Extintor 9 Kg Polvo 34A 144B C	0
Extintor 6 Kg Polvo 34A 233B C	6
Extintor 6 Kg Polvo 21A 113B C	111
Extintor 6 Kg Polvo 27A 183B C	36
Extintor 6 Kg Polvo 13A 89B C	0
Extintor 2 Kg Polvo 13A	0
Extintor 10 Kg CO ₂ 89B	0
Extintor 5 Kg CO ₂ 89B	14
Extintor 5 Kg CO ₂ 70B	0
Extintor 5 Kg CO ₂ 21B	0
Extintor 2 Kg CO ₂ 34B	4
Extintor automático de 6 kg	1
BIE B25-20m	7
BIE B45-20m	0
Cilindro 50 litros CO ₂	15
Cilindro 3,5 litros CO ₂	1
Cilindro 2,7 litros CO ₂	1

Extintores: 172

Bocas de Incendio Equipadas: 7

Cilindros: 17

Sustitución por caducidad 2022	Unidades
Extintor 50 Kg Polvo ABC	0
Extintor 25 Kg Polvo ABC	0
Extintor 12 Kg Polvo 34A 144B C	0



Extintor 9 Kg Polvo 43A 233B C	0
Extintor 9 Kg Polvo 34A 144B C	0
Extintor 6 Kg Polvo 34A 233B C	0
Extintor 6 Kg Polvo 21A 113B C	1
Extintor 6 Kg Polvo 27A 183B C	0
Extintor 6 Kg Polvo 13A 89B C	0
Extintor 2 Kg Polvo 13A	0
Extintor 10 Kg CO ₂ 89B	0
Extintor 5 Kg CO ₂ 89B	0
Extintor 5 Kg CO ₂ 70B	0
Extintor 5 Kg CO ₂ 21B	0
Extintor 2 Kg CO ₂ 34B	0
Extintor automático de 6 kg	0
BIE B25-20m	3
BIE B45-20m	0
Cilindro 50 litros CO ₂	0
Cilindro 3,5 litros CO ₂	0
Cilindro 2,7 litros CO ₂	0

Extintores: 1

Bocas de Incendio Equipadas: 3

Cilindros: 0

Retimbrados 2023	Unidades
Extintor 50 Kg Polvo ABC	0
Extintor 25 Kg Polvo ABC	0
Extintor 12 Kg Polvo 34A 144B C	0
Extintor 9 Kg Polvo 43A 233B C	0
Extintor 9 Kg Polvo 34A 144B C	3
Extintor 6 Kg Polvo 34A 233B C	0
Extintor 6 Kg Polvo 21A 113B C	15
Extintor 6 Kg Polvo 27A 183B C	26
Extintor 6 Kg Polvo 13A 89B C	0
Extintor 2 Kg Polvo 13A	7
Extintor 10 Kg CO ₂ 89B	0
Extintor 5 Kg CO ₂ 89B	10
Extintor 5 Kg CO ₂ 70B	2
Extintor 5 Kg CO ₂ 21B	2
Extintor 2 Kg CO ₂ 34B	1
Extintor automático de 6 kg	0
BIE B25-20m	1
BIE B45-20m	0
Cilindro 50 litros CO ₂	0



Cilindro 3,5 litros CO ₂	0
Cilindro 2,7 litros CO ₂	0

Extintores: 66
Bocas de Incendio Equipadas: 1
Cilindros: 0

Sustitución por caducidad 2023	Unidades
Extintor 50 Kg Polvo ABC	2
Extintor 25 Kg Polvo ABC	0
Extintor 12 Kg Polvo 34A 144B C	0
Extintor 9 Kg Polvo 43A 233B C	0
Extintor 9 Kg Polvo 34A 144B C	4
Extintor 6 Kg Polvo 34A 233B C	0
Extintor 6 Kg Polvo 21A 113B C	40
Extintor 6 Kg Polvo 27A 183B C	0
Extintor 6 Kg Polvo 13A 89B C	1
Extintor 2 Kg Polvo 13A	0
Extintor 10 Kg CO ₂ 89B	1
Extintor 5 Kg CO ₂ 89B	5
Extintor 5 Kg CO ₂ 70B	5
Extintor 5 Kg CO ₂ 21B	0
Extintor 2 Kg CO ₂ 34B	3
Extintor automático de 6 kg	0
BIE B25-20m	1
BIE B45-20m	1
Cilindro 50 litros CO ₂	0
Cilindro 3,5 litros CO ₂	0
Cilindro 2,7 litros CO ₂	0

Extintores: 61
Bocas de Incendio Equipadas: 2
Cilindros: 0

Seguidamente se indica, el material de repuesto a suministrar durante la vigencia del contrato, unificando modelos de algunos tipos según se van sustituyendo por nuevos:

Tipo		Unidades
Retimbrados	Extintores	238
	BIEs	8
	Cilindros	17
Sustitución por Caducidad (Unificación de Modelos)	Extintor 50 Kg Polvo ABC	2
	Extintor 25 Kg Polvo ABC	0
	Extintor 12 Kg Polvo 34A 144B C	0
	Extintor 9 Kg Polvo 43A 233B C	4
	Extintor 6 Kg Polvo 34A 233B C	42
	Extintor 2 Kg Polvo 13A	0
	Extintor 10 Kg CO ₂ 89B	1
	Extintor 5 Kg CO ₂ 89B	10
	Extintor 2 Kg CO ₂ 34B	3
	Extintor automático de 6 kg	0
	BIE B25-20m completa	4
	BIE B45-20m completa	1
	Cilindro 50 litros CO ₂	0
	Cilindro 3,5 litros CO ₂	0
	Cilindro 2,7 litros CO ₂	0
Sustitución por Caducidad	Señal luminiscente Tipo A	690
	Señal luminiscente Tipo B	160
Recarga de extintor por actos vandálicos		10
Partida de material variado ¹		1

(1): La partida de material variado se valorará en unos 3.000 € e incluye material del tipo: lanza de BIE, manómetro BIE, válvula BIE, fuente de alimentación, batería indicador luminoso, sirena, pulsador, detector, sonda térmica, barrera, etc.