

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE
REGIR EL PROCEDIMIENTO PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MEDIOS
MATERIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS DE
LOS EDIFICIOS DEPORTIVOS GESTIONADOS POR
LOGROÑO DEPORTE S. A., DURANTE EL PERIODO
BIANUAL COMPRENDIDO ENTRE 2024 - 2025**

INDICE

1.- OBJETO DEL CONTRATO	3
2.- NORMATIVA APLICABLE	3
3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN	4
4.- REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS EMPRESAS LICITADORAS	6
5.- CONDICIONES MÍNIMAS A GARANTIZAR	6
6.- PRESTACIONES A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO	6
a) Mantenimiento preventivo	6
b) Asistencia de avisos urgentes	14
c) Inspecciones y revisiones reglamentarias	14
d) Mantenimiento correctivo	16
e) Materiales y medios auxiliares	16
f) Limpieza de elementos y equipos.....	18
g) Inventario	18
7.- OBLIGACIONES GENERALES DEL ADJUDICATARIO.....	18
8.- FALTAS Y SANCIONES	20

ANEXOS

ANEXO: I - HOJA DE ASISTENCIA A LA REUNIÓN	24
ANEXO: II – RELACION DE ELEMENTOS A MANTENER.....	25

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MEDIOS MATERIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS DEPORTIVOS GESTIONADOS POR LOGROÑO DEPORTE S. A., DURANTE EL PERIODO BIANUAL COMPRENDIDO ENTRE 2024 – 2025.

Su objeto es regular y definir el alcance y condiciones de prestación del servicio, junto con los procesos y metodología, normativa, recursos, etc., que habrán de regir para la contratación del servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones comprendidas en los edificios municipales gestionados por Logroño Deporte S. A..

Se encuentran incluidas también las intervenciones correctivas a realizar en los mismos, logrando su permanencia en el tiempo con un rendimiento óptimo; junto con los repuestos necesarios a suministrar durante su periodo de vigencia.

La prestación del servicio se efectuará con arreglo a los requerimientos y condiciones que se estipulen en este pliego de Prescripciones Técnicas, así como en el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas relativas a esta contratación, de los que se derivarán los derechos y obligaciones de las partes contratantes.

2.- NORMATIVA APLICABLE

En la ejecución de los trabajos contemplados en este pliego se deberá cumplir lo prescrito en las siguientes normas y reglamentos, junto con sus posteriores revisiones y derogaciones. A continuación, se enumeran algunas de ellas, no siendo este listado excluyente:

- Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y cuanta normativa legal o reglamentaria esté en vigor; y, le sea de aplicación, ya sea estatal o autonómica.
- Cuantos reglamentos estén referidos a las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del presente pliego.
- Los referidos a seguridad en el manejo de máquinas; y, cuantos sistemas de protección sean necesarios utilizar a la hora de trabajar con las máquinas

y elementos incluidos en el presente pliego.

En el desarrollo de todas las prestaciones derivadas de los trabajos objeto de la presente licitación, será de obligado cumplimiento toda la normativa técnica vigente referente a Seguridad e Higiene y en materia de Prevención de Riesgos Laborales, así como toda la que pueda ser de aplicación por las características de los edificios y sus instalaciones.

La empresa adjudicataria, colaborará con los Técnicos de Logroño Deporte S. A., aportando la documentación que le sea requerida en materia de Prevención y Calidad.

3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las instalaciones y medios objeto de este contrato son las que se encuentran en los edificios relacionados a continuación:

<i>EDIFICIO</i>	<i>DIRECCIÓN</i>
CDM La Ribera	Paseo del Prior, 10
CDM Las Norias	Camino de las Norias, 7
CDM Las Gaunas	República Argentina, 66
CDM Lobete	Albia de Castro, 5
Campo de Fútbol de Las Gaunas	Avd. de La Sierra s/n
Ciudad del Fútbol Pradoviejo	Serradero, 23
Campo de Fútbol La Estrella	Asientos s/n
Campo de Fútbol de Varea	Canicalejo s/n
Campo de Fútbol El Salvador	Francia, 3
Frontón San Pío X	Río Alhama, 1
Frontón Varea	Estanislao del Campo, 6
Frontón del Revellín	Norte, 21 – Bajo
Frontón Doctores Castroviejo	Duques de Nájera, 113-115
Frontón Titín III	Serradero, 27
Piscinas El Cortijo	Barbazán s/n
Piscinas de Varea	Sector Río Batán
PM Madre de Dios	San Millán, 15
PM Caballero de la Rosa	Madre de Dios, 51
PM Obispo Blanco Nájera	Obispo Fidel García, 2 - Bajo
PM San Francisco	San Francisco, 3
PM Bretón de los Herreros	Villamediana, 30
PM Gonzalo de Berceo	Estambrera, 28
PM General Espartero	Avda. de España, 13
PM Duquesa de la Victoria	Duquesa Victoria, 64



PM Ruiz de Lobera	General Urrutia, 8
PM IX Centenario	República Argentina, 62
PM Madrid Manila	República Argentina, 54
PM Juan Yagüe	Pamplona, 46
PM Vicente Ochoa	Poniente, 9
PM Murrieta	Oca y Merino esq. Murrieta
PM Milenario de la Lengua	Ramírez de Velasco, 1
PM Valdegastea	Francia, s/n

Se considerarán incluidas cuantas instalaciones puedan ser objeto de un mantenimiento del estilo al descrito en el presente pliego de prescripciones técnicas.

A efectos de adjudicación del servicio, se consideran tanto el mantenimiento preventivo, como el correctivo de las instalaciones; así como la gestión de recursos humanos y materiales.

La empresa adjudicataria, por el hecho de presentar su oferta, acepta las máquinas y elementos cuyo mantenimiento le es encomendada en el estado en que se encuentran actualmente. Las cuales se consideran en optimo estado de mantenimiento, no teniendo derecho a réplica respecto a antiguos mantenedores o problemas achacables a anteriores defectos en la realización de los mismos.

Se realizará una reunión conjunta para resolución de dudas, previa remisión de la solicitud incluida en el anexo: I del presente pliego; correctamente cumplimentada, al correo electrónico indicado a continuación: juanluis.ortega@logronodeporte.com.

Se admitirán solicitudes hasta las 15:00 h del sexto día natural, a contar desde el día siguiente a la publicación del pliego en el perfil del contratante de la página web de Logroño Deporte:

<https://www.logronodeporte.es/perfil-del-contratante>

En las 24 horas siguientes se remitirá correo electrónico indicando lugar y hora concertado para dicha reunión a los solicitantes. La misma se realizará única y exclusivamente en el horario y fecha indicada; no realizándose visitas, ni reuniones individualizadas, fuera de esa fecha. Se ruega puntualidad en la asistencia a la misma.

Solamente podrán asistir aquellos representantes de las empresas que lo hayan indicado en la hoja incluida en el anexo.

4.- REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS EMPRESAS LICITADORAS

Estar clasificado como mantenedor oficial en el ámbito de aplicación de este pliego; presentando para ello, previo a la firma del contrato, la documentación que así lo certifique, emitida por los órganos oficiales acreditados y con vigencia actualizada.

La empresa licitadora deberá contar con la plantilla suficiente, en número y cualificación, para desarrollar un servicio adecuado; garantizando la atención necesaria, en recursos y medios.

Además, tendrá su domicilio social o una delegación en Logroño, disponiendo de local físico; provisto de teléfono con contestador automático, fax y correo electrónico que esté operativo en la fecha de firma del contrato.

5.- CONDICIONES MÍNIMAS A GARANTIZAR

Deberá quedar siempre garantizado el correcto funcionamiento de todos los medios, considerando los mismos de gran importancia para Logroño Deporte S. A..

6.- PRESTACIONES A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO

El adjudicatario, se compromete por el presente pliego de prescripciones técnicas a prestar los siguientes servicios:

a) Mantenimiento preventivo

Efectuar las operaciones y verificaciones de mantenimiento preventivo necesarias, determinadas por la normativa vigente, en función de los diferentes elementos y su uso. Estas operaciones se realizarán con la frecuencia mínima indicada, mediante visitas programadas de técnicos y oficiales de mantenimiento debidamente acreditados, con todas las herramientas, material fungible y consumible, junto con los equipos de medida necesarios para desarrollar dichas tareas.

La relación de operaciones de mantenimiento que aquí se expone, supone tan sólo una guía sobre la cual el adjudicatario elaborará el programa de mantenimiento preventivo consensuado con los Técnicos de Logroño Deporte.

A continuación, se da una relación de los aspectos mínimos a cubrir en la realización de los trabajos en cada caso.

- Mantenimiento trimestral de los sistemas de protección activa siguientes:
 - a. Sistema de detección y alarma de incendios:
 - Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquiera de los componentes del sistema desde la última revisión y proceder a su documentación
 - Comprobación del funcionamiento de las instalaciones con cada fuente de suministro. Sustitución de pilotos, fusibles y otros elementos defectuosos
 - Revisión de indicadores luminosos de alarma, avería, desconexión e información en la central
 - Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.)
 - Verificar equipos de centralización y transmisión de alarma
 - Revisión de sistemas de baterías (prueba de conmutación del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo baterías, detección de avería y restitución a modo normal)
 - Comprobación de la señalización de los pulsadores de alarma manuales
 - Comprobar el funcionamiento de los avisadores luminosos y acústicos
 - Verificar el funcionamiento del sistema de megafonía
 - b. Extintores de incendios:
 - Comprobar que están en su lugar asignado y no presentan muestras aparentes de daños
 - Comprobar que son adecuados conforme al riesgo a proteger
 - Comprobar que no tienen el acceso obstruido, son visibles o están señalizados correctamente
 - Comprobar que las instrucciones de manejo son legibles
 - Verificar que el indicador de presión se encuentra en la zona de operación
 - Comprobar que las partes metálicas (boquillas, válvula, manguera, etc.) están en buen estado
 - Comprobar que no faltan ni están rotos los precintos o los tapones indicadores de uso

- Comprobar que no han sido descargados total o parcialmente
- c. Bocas de incendio equipadas:
 - Comprobación de la señalización de las mismas
- d. Hidrantes:
 - Comprobar la accesibilidad a su entorno
 - Comprobación de la estanqueidad del conjunto
 - Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas de los racores
 - Comprobar su señalización
- e. Sistemas fijos de extinción (rociadores automáticos, polvo, agentes extintores gaseosos, etc.):
 - Comprobación de que los dispositivos de descarga del agente extintor (boquillas, rociadores, difusores, etc.) están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto
 - Comprobación del buen estado general de los componentes del sistema, especialmente de los dispositivos de puesta en marcha y conexiones
 - Lectura de manómetros y comprobación de que los niveles de presión se encuentran dentro de los márgenes permitidos
 - Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc.
 - Comprobación de la señalización de los mandos manuales de paro y disparo
 - Limpieza general de todos los componentes
- f. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios:
 - Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, mandos, alarmas, accesorios, señales, etc.
 - Comprobación del funcionamiento automático y manual de la instalación
 - Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposición de agua destilada, etc.)
 - Verificación de niveles de combustible, agua, aceite, etc.; y, reposición de los mismos de ser necesario
 - Verificación de accesibilidad a los elementos, limpieza general, ventilación de salas de bombas, etc.

- g. Sistemas para el control de humos y de calor:
 - Comprobar que no se han colocado obstrucciones o introducido cambios en la geometría del edificio (tabiques, falsos techos, aperturas al exterior, desplazamiento de mobiliarios, etc.) que modifiquen las condiciones de utilización del sistema o impidan el descenso completo de las barreras activas de control de humos
 - Inspección visual general
- Mantenimiento semestral de los sistemas de protección activa siguientes:
 - a. Sistema de detección y alarma de incendios:
 - Verificación de la ubicación, identificación, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores
 - Verificación del estado de los pulsadores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior)
 - b. Hidrantes:
 - Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo
 - Abrir y cerrar el hidrante comprobando el funcionamiento correcto de la válvula principal y del sistema de drenaje
 - c. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios:
 - Accionamiento y engrase de las válvulas
 - Verificación y ajuste de los prensaestopas
 - Verificación de la velocidad de los motores con diferentes cargas
 - Comprobación de la alimentación eléctrica, líneas y protecciones
 - d. Sistemas para el control de humos y de calor:
 - Comprobación del funcionamiento de los componentes del sistema mediante la activación manual de los mismos
 - Limpieza de componentes y elementos del sistema
- Mantenimiento anual de los sistemas de protección activa siguientes:
 - a. Sistema de detección y alarma de incendios:
 - Comprobación del funcionamiento de maniobras programadas en función de la zona de detección

- Verificación y actualización de la versión de software de la central de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El pago de las licencias o programa necesario de actualización será a cargo del adjudicatario
 - Comprobar todas las maniobras existentes: avisadores luminosos y acústicos, paro de aire, paro de máquinas, paro de ascensores, extinción automática, compuertas cortafuegos, equipos de extracción de humos y otras partes del sistema de protección contra incendios
- b. Detectores:
- Verificación del espacio libre debajo del detector puntual y en todas las direcciones, como mínimo 500 mm.
 - Verificación del estado de los detectores: fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior, etc.
 - Prueba individual de funcionamiento de todos los detectores automáticos de acuerdo con las especificaciones de sus fabricantes
 - Verificación de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la cámara del detector, empleando métodos que no dañen o perjudiquen el rendimiento del detector
 - La vida útil de los detectores se considerará de 10 años y la sustitución de cuantos sean necesarios durante la vigencia del contrato será por cuenta del adjudicatario
- c. Dispositivos para la activación manual de alarma:
- Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores
- d. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios:
- Comprobación de la reserva de agua
 - Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en la alimentación de agua y comprobación del estado de carga de las baterías y electrolito
- e. Extintores de incendio:
- Realizar las operaciones de mantenimiento según lo establecido en el programa de mantenimiento anual de la norma UNE 23120
 - En los extintores móviles se comprobará el buen estado del sistema de traslado

- f. Boca de incendios equipada:
 - Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento anuales según lo establecido en la UNE-EN 671-3
 - La vida útil de las mangueras se considerará de 20 años y la sustitución de cuantas sean necesarias durante la vigencia del contrato será por cuenta del adjudicatario. En caso de considerar por parte del mismo que la sustitución de la BIE debe ser completa, esta también correrá por cuenta suya
- g. Hidrantes:
 - Verificar la estanqueidad de los tapones
- h. Sistemas fijos de extinción (rociadores automáticos, polvo, agentes extintores gaseosos, etc.):
 - Comprobación de la respuesta del sistema a las señales de activación manual y automáticas
 - Comprobar que la cantidad de agente extintor se encuentra dentro de los márgenes permitidos
- i. Sistemas para el control de humos y de calor:
 - Comprobación del funcionamiento del sistema incluyendo su respuesta a las señales de activación manuales y automáticas, junto con el tiempo de respuesta
 - Verificación de señales de alarma y avería e iteración con el sistema de detección
- j. Señalización luminiscente:
 - Comprobación visual de la existencia correcta de ubicación y buen estado en cuanto a limpieza, legibilidad e iluminación en la oscuridad de las señales y balizamientos
 - Verificación del estado de los elementos de sujeción (anclajes, varillas, tornillería, adhesivos, etc.)
- Mantenimiento quinquenal de los sistemas de protección activa siguientes:
 - a. Extintores de incendios:
 - Realizar una prueba de nivel C (timbrado) de acuerdo a lo establecido en el anexo III del Reglamento de Equipos a Presión aprobado por el Real Decreto 2020/2008 de 12 de diciembre y sus posteriores

derogaciones. A partir de la fecha de timbrado del extintor; y, por tres veces, se procederá al retimbrado del mismo de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Equipos a Presión. Se encuentran incluidos todos los retimbrados a realizar durante la vigencia del contrato, los cuales serán por cuenta del adjudicatario.

Mientras se realizan los mismos, se deberán sustituir los equipos que se llevan a retimbrar por otros provisionales de tal forma que siempre esté completa la dotación de la instalación.

- b. Bocas de incendios equipadas:
 - Se realizarán las operaciones de inspección y mantenimiento sobre la manguera según lo establecido en la UNE-EN671-3
- c. Hidrantes:
 - Cambio de las juntas de los racores. La sustitución de cuantas sean necesarios durante la vigencia del contrato será por cuenta del adjudicatario
- d. Sistemas fijos de extinción (rociadores automáticos, polvo, agentes extintores gaseosos, etc.):
 - Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores automáticos deben ser inspeccionados cada 10 y 25 años según UNE-EN 12845

La sustitución de cualquier señal luminiscente debida a robo o deterioro de la misma será por cuenta del adjudicatario y deberán ser todos homologados, homogenizando formatos siempre que sea posible.

Se deberán elaborar unas actas de revisión que serán conformes con la serie de normas UNE 23580 y que contendrán como mínimo los siguientes apartados:

- a. Información general.
 - 1. Nombre y domicilio de la propiedad de la instalación
 - 2. Nombre y cargo del representante de la propiedad responsable de la instalación
 - 3. Domicilio de localización de la instalación y fecha de la instalación
 - 4. Empresa responsable de la última inspección y fecha de la misma
 - 5. Empresa responsable del último mantenimiento y fecha del mismo
 - 6. Nombre, número de identificación y domicilio de la empresa mantenedora

7. Declaración de que está habilitada para todos y cada uno de los productos y sistemas sobre los que va a efectuar el mantenimiento
 8. Nombre de las personas responsables de realizar las operaciones de mantenimiento
 9. Declaración de que dichas personas se encuentran cualificadas para realizar los mantenimientos
 10. Tipos de productos y sistemas que van a ser objeto de mantenimiento
- b. Para cada producto o sistema sobre el que se realice mantenimiento:
1. Tipo de producto o sistema, marca y modelo
 2. Identificación unívoca del producto o sistema (ej.: mediante identificación de número de serie, ubicación en plano, etc.)
 3. Operaciones de mantenimiento realizadas y resultado. En caso de presentarse incidencias, acciones propuestas

Se elaborarán las actas correspondientes para cada uno de los edificios a mantener, las cuales deberán ir firmadas por la empresa mantenedora. Estas inspecciones se plasmarán en soporte informático y se subirán a nuestra red virtual de mantenimiento (*no se dejarán en la instalación, el adjudicatario tendrá la obligación de subirlas a la carpeta indicada por los Técnicos para su seguimiento y posterior registro*).

Con todo lo anterior, se realizará un dossier con un calendario pormenorizado, por meses y centros, donde especificará claramente los tipos de revisiones a realizar y su periodicidad; y, dará una descripción de cada una de ellas. Además de suministrar una relación de las gamas y operaciones a efectuar en cada elemento con objeto de alimentar la red virtual de mantenimiento preventivo utilizada por Logroño Deporte S. A..

El adjudicatario, tomará todas las medidas necesarias para que dichas operaciones afecten lo mínimo posible al funcionamiento normal de los edificios y a sus usuarios. Dichas revisiones se realizarán previo aviso y consentimiento de los Técnicos competentes.

En todo momento los Técnicos de Logroño Deporte tendrán plenas facultades para inspeccionar los trabajos que deberá efectuar la empresa adjudicataria a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el presente pliego e incluso cambiar las fechas y horarios de realización de los mismos.

b) Asistencia de avisos urgentes

El adjudicatario deberá atender los avisos de averías o incidencias graves realizados durante las 24 horas del día y los 365 días del año.

Para ello, el adjudicatario organizará un servicio permanente de emergencias, con los medios de comunicación e intervención inmediata adecuados. Facilitando números de teléfono de contacto de los mismos.

El plazo máximo de asistencia técnica al lugar de la avería o incidencia será de **1 hora a partir de la recepción de los mismos**. La asistencia técnica comprende la mano de obra, transporte, herramientas, medios auxiliares y equipos de medida necesarios; así como: material fungible y consumible para la corrección de la anomalía en el menor tiempo posible, sin coste adicional para Logroño Deporte.

Si la avería no puede ser corregida, por ser necesario material de repuesto de coste considerable; primero se realizarán, todas las tareas necesarias para eliminar cualquier riesgo a las personas o bienes; y, en segundo lugar, se reparará el resto de temas pendientes a la mayor brevedad posible **quedando solucionada la avería en menos de 24 horas**.

c) Inspecciones y revisiones periódicas reglamentarias y certificados

El adjudicatario estará obligado a realizar las revisiones periódicas obligatorias especificadas en los diferentes Reglamentos por organismo autorizado. Se hará cada 10 años; **y, los costes derivados de estos controles reglamentarios correrán por cuenta del adjudicatario, así como los resultantes de realizar los registros y gestiones necesarias para realizar los cambios como mantenedor en los organismos competentes.**

EDIFICIO	EXPEDIENTE	PRÓXIMA
CDM La Ribera	PCIN/0000323	16/11/2030
CDM Las Gaunas	PCIN/0000304	06/11/2030
CDM Las Norias	PCIN/0000309	09/11/2030
CDM Lobete	PCIN/0000303	25/09/2030
Campo de Fútbol de Las Gaunas	PCIN/0000308	06/11/2030
Ciudad del Fútbol Pradoviejo	PCIN/0000330	17/11/2030
Campo de Fútbol La Estrella	PCIN/0000307	25/09/2030

Campo de Fútbol de Varea	PCIN/0000329	16/11/2030
Campo de Fútbol El Salvador	PCIN/0000300	05/11/2030
Frontón San Pío X	PCIN/0000319	25/09/2030
Frontón Varea	PCIN/0000324	16/11/2030
Frontón del Revellín	PCIN/0000302	05/11/2030
Frontón Doctores Castroviejo	PCIN/0000322	16/11/2030
Frontón Titín III	PCIN/0000325	17/11/2030
Piscinas El Cortijo	PCIN/0000332	16/11/2030
Piscinas de Varea	PCIN/0000301	05/11/2030
PM Madre de Dios	PCIN/0000315	05/11/2030
PM Caballero de la Rosa	PCIN/0000317	25/09/2030
PM Obispo Blanco Nájera	PCIN/0000314	05/11/2030
PM San Francisco	PCIN/0000328	17/11/2030
PM Bretón de los Herreros	PCIN/0000326	17/11/2030
PM Gonzalo de Berceo	PCIN/0000311	05/11/2030
PM General Espartero	PCIN/0000334	16/11/2030
PM Duquesa de la Victoria	PCIN/0000318	25/09/2030
PM Ruiz de Lobera	PCIN/0000331	17/11/2030
PM IX Centenario	PCIN/0000333	16/11/2030
PM Madrid Manila	PCIN/0000327	17/11/2030
PM Juan Yagüe	PCIN/0000321	09/11/2030
PM Vicente Ochoa	PCIN/0000320	09/11/2030
PM Murrieta	PCIN/0000310	09/11/2030
PM Milenario de la Lengua	PCIN/0000313	05/11/2030
PM Valdegastea	PCIN/0000312	05/11/2030

El adjudicatario será el encargado de emitir cualquier certificado de carácter legal que en su momento pudiese ser requerido por la autoridad competente, además de emitir toda la documentación técnica de diseño y dimensionado de las instalaciones: boletines, informes, legalización e incluso realización de proyectos, de ser necesarios; para tener todas las instalaciones existentes en los edificios completamente puesta al día, registrada y legalizada en relación a la normativa vigente.

Si aparecen defectos a raíz de revisiones o inspecciones en los que sea necesario emplear material de repuesto adicional al incluido en el presente contrato, el adjudicatario tendrá la obligación de elaborar un presupuesto para corregir las anomalías detectadas; el cual, deberá ser presentado a los Técnicos a la mayor brevedad posible para su estudio.

d) Mantenimiento correctivo

A raíz del programa de mantenimiento preventivo, avisos de avería, revisiones e inspecciones reglamentarias realizadas, podrá surgir la necesidad de un mantenimiento correctivo.

Este deberá ser resuelto con el personal y medios que el adjudicatario pone a disposición del pliego. Estos trabajos **NO supondrán coste adicional** para Logroño Deporte, se encuentran incluidos en el precio global ofertado por el adjudicatario. Su plazo de resolución será de **un día natural como máximo**, desde su comunicación a los Técnicos de Logroño Deporte, salvo causa expresa comunicada y debidamente justificada.

e) Materiales y medios auxiliares

Materiales de repuestos

Los repuestos usados serán suministrados e instalados por el adjudicatario según los siguientes requisitos:

- Su calidad será igual o superior a los actualmente instalados; y, de fabricantes cualificados y acreditados.
- Las piezas que realicen funciones similares deberán proceder del mismo fabricante a fin de reducir espacio de almacenamiento; y, se intentará, siempre que sea posible, unificar marcas y modelos.
- Serán nuevos y tendrán el marcado CE, no se admitirán materiales sin el certificado actualizado según la normativa vigente y, llevarán estampadas o grabadas en una placa las características: marca del fabricante y sello de calidad.
- Serán inspeccionados, revisados y custodiados por el adjudicatario cuando le sean entregados, cerciorándose de que llegan en perfectas condiciones de servicio.
- Estarán adecuadamente protegidos desde su recepción hasta el momento del montaje. Se tomarán disposiciones para prevenir daños de cualquier equipo o elemento debidas a condiciones meteorológicas adversas, corrosión, humedad, suciedad, daños físicos u otras causas que le pueden afectar durante su almacenamiento.

- El manejo, instalación y pruebas de todos los materiales y equipos se efectuarán de estricto acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las prácticas de ingeniería reconocidas como buenas.
- Los materiales o equipos defectuosos; o, que resulten averiados en el transcurso de un año, serán sustituidos o reparados a efecto de la garantía.

En todo momento, los Técnicos, tendrán plenas facultades para cambiar cualquier partida que a su juicio no cumpla con las características exigidas en el presente pliego.

Esta partida de materiales de repuesto incluida en el presente pliego con coste al adjudicatario estará compuesta del siguiente material: retimbrados de extintores, retimbrados de BIEs, retimbrados de cilindros, extintores de polvo, automáticos de CO₂, señales luminiscentes, mangueras, lanzas, manómetros, baterías, detectores, etc.

La partida de repuestos para la vigencia del contrato se encuentra valorada en un coste anual de **15.000 €**, I.V.A. aparte; y, la misma se encuentra incluida en el precio final de licitación.

La forma de proceder a la hora de realizar correctivos será la siguiente:

- Se valora el material necesario para solucionar la avería a corregir y se envía presupuesto al técnico competente para su aprobación.
Dicho presupuesto no podrá incluir: ni mano de obra, ni desplazamiento, ni medios auxiliares en sus partidas; puesto que estos conceptos están contemplados ya en el precio global del contrato.
Únicamente contendrá los elementos a sustituir, indicando precio por partida y unidad de cada uno de ellos. Además, estos presupuestos serán originales de las empresas proveedoras del adjudicatario.
- El técnico competente revisará las piezas a sustituir y la valoración enviada por el adjudicatario, aprobando o mandando corregir lo que no cumpla con los criterios especificados.
- Una vez aprobado el presupuesto se realizará dicha sustitución de piezas; y, se descontará la cantidad del total anual indicado en piezas de repuesto para el año vigente, hasta terminar con el saldo anual estimado.
- Si no se llega a gastar el saldo total, los técnicos de Logroño Deporte indicarán en que material se invierte dicha cantidad sobrante.

Medios auxiliares

- Para el desarrollo de las prestaciones concernientes a este pliego, tanto en labores de preventivo, como de correctivo; los medios auxiliares y en especial: máquinas, plataformas elevadoras o andamiajes; serán por cuenta del adjudicatario.

Etiquetado de inspección trimestral

El adjudicatario deberá colocar un sistema de etiquetado en cada elemento de manera que figure claramente el número del código del mismo, de acuerdo con el inventario de medios de cada centro; además, poseerá una serie de recuadros en blanco correspondientes a cada una de las revisiones trimestrales, semestrales o anuales en donde el técnico autorizado deberá firmar su revisión a modo de chequeo.

f) Limpieza de elementos y equipos

El adjudicatario asegurará la limpieza de los equipos y elementos ubicados en los diferentes edificios; así como de las superficies de los mismos. Limpiando derrames, suciedad, polvo acumulado, etc.

g) Inventario

Colaborará con Logroño Deporte proporcionando la documentación que se le solicite con objeto de actualizar los inventarios de que se dispone

7.- OBLIGACIONES GENERALES DEL ADJUDICATARIO

El licitador que resulte adjudicatario del contrato nombrará un delegado que ostentará la representación de la empresa adjudicataria cuando sea necesaria su actuación o presencia en todos los actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Se facilitará teléfono de contacto de dicho delegado al Área Técnica de Logroño Deporte.

El mismo, será responsable del buen funcionamiento de las instalaciones a mantener; además de planificar y controlar todas las prestaciones contractuales, reflejándose los resultados en los informes oportunos cuando sea necesario.

La empresa adjudicataria deberá tomar las acciones necesarias para que el puesto de delegado esté siempre cubierto. Cualquier sustitución eventual o permanente en dicho puesto deberá ser comunicada a Logroño Deporte con la información necesaria de contacto.

Trabajos muy específicos podrán ser subcontratados para los centros a empresas especializadas y homologadas en su sector, siempre que se tenga la autorización previa de Logroño Deporte. En cualquier caso, la realización correcta de dichos trabajos será responsabilidad de la empresa adjudicataria del pliego.

La empresa adjudicataria deberá dotar a su personal de la herramienta y el material necesario para ejercer las labores de mantenimiento y de seguridad, que cumpla las normas y reglamentos vigentes en materia de Seguridad y Salud. Será la responsable de los accidentes que pudieran sobrevenir a su personal (sea propio o subcontratado), por el ejercicio de su profesión en los centros. Debiendo cumplir con lo que indiquen los Planes Generales de Autoprotección de los centros que gestiona Logroño Deporte.

El personal que por su cuenta aporte o utilice la empresa adjudicataria dependerá única y exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes respecto de dicho personal, con arreglo a la legislación vigente y a la que en lo sucesivo se promulgue, sin que en ningún caso resulte responsable la parte contratante de las obligaciones del contratista respecto a sus trabajadores, aún, cuando los despidos y medidas que adopte, sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento o interpretación del contrato. Ningún trabajador se considerará vinculado directamente a este contrato, considerados los mismos como recursos humanos que la empresa adjudicataria gestiona para cumplir con un contrato de mantenimiento dentro de su sector.

La empresa adjudicataria, estará obligada a uniformar por su cuenta a todo el personal que utilice para la ejecución de los trabajos contratados, debiendo incorporar en el mismo una identificación de la empresa en lugar visible. Dotará también a su personal de todos los medios de seguridad necesarios, obligándose a cumplir con el mismo toda la legislación de Seguridad y Salud Laboral.

Los daños que el personal utilizado por la adjudicataria pueda ocasionar en los locales, mobiliario, instalaciones o cualquier propiedad de los centros, ya sea por negligencia o dolo, serán indemnizados por aquélla.

Cuando el referido personal no procediera con la debida corrección, o fuera evidentemente poco cuidadoso en el desempeño de su cometido, Logroño Deporte podrá exigir de la empresa adjudicataria que sustituya al trabajador que es motivo de conflicto.

En caso de enfermedad, vacaciones y otras situaciones equivalentes, la adjudicataria tomará las medidas oportunas para que el servicio no se encuentre afectado al respecto.

La gestión de almacén correrá a cargo de la empresa adjudicataria, prestando especial atención en la gestión de stocks a las instalaciones y equipos más críticos. El aprovisionamiento de dichos materiales de mantenimiento correrá por cuenta de la adjudicataria.

La empresa adjudicataria deberá indicar cualquier defecto de las instalaciones o equipos que disminuyan su rendimiento o pueda ser motivo de una avería futura, debiendo presentar los informes técnico-económicos necesarios para corregirlo con antelación.

Las operaciones o reparaciones cuya ejecución implique parada de instalaciones serán realizadas durante los horarios que señale, a estos efectos el Técnico correspondiente, siendo válidos cualesquiera de los incluidos en los turnos de mañana, tarde o noche y en cualquier día de la semana, sea laborable o festivo. Y siempre previo aviso a los mismos.

Se establecerán de común acuerdo entre los responsables de la adjudicataria y los Técnicos de Logroño Deporte; las formas, procesos, sistemas, etc., a seguir en la ejecución de los trabajos de mantenimiento, su seguimiento y control. Registrando los mismos en un libro virtual, dispuesto para tal fin, por cada uno de los centros.

8.- FALTAS Y SANCIONES

Se consideran faltas imputables a la empresa adjudicataria, aquellas referidas al incumplimiento de las obligaciones y requisitos marcados en las prescripciones

técnicas que rigen el presente pliego; pudiendo concretarse, entre otras, las siguientes:

FALTAS MUY GRAVES

- La demora en el comienzo de la prestación de los servicios en más de un día sobre la fecha prevista, salvo causas de fuerza mayor debidamente justificada por escrito y dentro de los plazos legales de suministro estipulados por Ley.
- La no intervención inmediata y con todos los medios necesarios, tras la puesta en conocimiento de una situación que exija una actuación extraordinaria o urgente; calificada como de emergencia.
- La prestación manifiestamente defectuosa e irregular de los servicios avisada hasta en tres ocasiones mediante la consecución de faltas graves.
- Desobediencia a las órdenes dadas por los Técnicos de Logroño Deporte, previa petición por escrito de las mismas.
- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones y plazos establecidos en el presente Pliego, sin perjuicio de las acciones posteriores que de ello se deriven.
- Falta de elementos o medidas de seguridad para la prestación del servicio.

Cualquier falta de este tipo deberá ir acompañada de un informe por escrito detallado del Técnico de Logroño Deporte correspondiente; y, la consecución de dos de ellas puede suponer la resolución del contrato vigente, previo informe justificativo emitido por el responsable de área correspondiente al Consejo de Administración de Logroño Deporte.

FALTAS GRAVES

- El retraso no sistemático en la prestación de los servicios, cada tres amonestaciones del Técnico correspondiente por escrito, se considerará como una falta muy grave.
- Los incidentes del personal perteneciente a la empresa adjudicataria con terceras personas; tanto por trato incorrecto, como por deficiencia de la prestación del servicio; dos incidentes de este estilo será considerado una falta muy grave.
- La reiteración en la comisión de faltas leves, la acumulación de cinco de ellas implicará una de tipo grave.

- La modificación en la prestación del servicio sin causa justificada, ni notificación previa. Dos de este tipo será considerada una de tipo muy grave.

FALTAS LEVES

- Todos los demás casos no previstos anteriormente y que de algún modo signifiquen detrimento de las condiciones establecidas en este pliego, con perjuicio no grave de los servicios o que den lugar a deficiencias en el aspecto del personal o de los medios utilizados.

La calificación de cualquier falta dentro de los apartados anteriores, corresponde única y exclusivamente a los Técnicos de Logroño Deporte; debiendo ser comunicadas siempre por escrito al delegado de la empresa adjudicataria por ellos, e, indicando de forma clara en el encabezado el tipo de falta cometida. Con cuantos datos, fotos y documentación sea necesaria aportar para tal fin.

Cualquier falta no prevista en los párrafos anteriores será clasificada de acuerdo a su gravedad dentro de los apartados anteriores por los Técnicos de Logroño Deporte.

El Técnico emisor será quien tendrá potestad para reunirse con cuantos representantes por parte de la empresa considere necesarios para aclarar los motivos de dicha falta, o, una vez estudiada la respuesta dada por la empresa: retirar, mantener o elevar el grado de la misma.

En Logroño, a 17 de octubre de 2023
EL RESPONSABLE DE LA OFICINA
TÉCNICA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA



Fdo.: Juan Luis Ortega Hernández

ANEXOS

ANEXO: I

HOJA DE ASISTENCIA A LA REUNIÓN

ANEXO: II

RELACIÓN DE ELEMENTOS A MANTENER

ANEXO: I - HOJA DE ASISTENCIA

A LA REUNIÓN

Para asistir a la misma se deberán rellenar los espacios marcados en gris y remitirla a la siguiente dirección de correo: juanluis.ortega@logronodeporte.com.

Se recuerda que **por cada empresa sólo podrán asistir un máximo de dos personas**. Si no se recibe la hoja en tiempo y forma no se podrá asistir a la reunión por razones organizativas.

Contrato:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE MEDIOS MATERIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS DEPORTIVOS GESTIONADOS POR LOGROÑO DEPORTE S. A., DURANTE EL PERIODO BIANUAL COMPRENDIDO ENTRE 2024 – 2025
------------------	--

Lugar reunión:	Hall entrada CDM Lobete C\ Albía de Castro, nº 5 Logroño
-----------------------	--

Empresa:	
-----------------	--

Asistentes:	

Correo electrónico de contacto:	
--	--

Observaciones:	
-----------------------	--

Logroño, a de del 20

ANEXO: II – RELACION DE ELEMENTOS A MANTENER

A continuación, se da un listado con los elementos básicos a mantener en cada instalación, el mismo no es excluyente puesto que puede ser que algún elemento se haya omitido por error. Sólo se da para tener una idea global de los elementos incluidos en los diferentes edificios.

Se considera incluido cualquier máquina o elemento perteneciente al ámbito de aplicación del presente pliego.

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL LA RIBERA								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Planta Baja	1	CENTRAL INCENDIOS	HONEYWELL NOTIFIER ID 3000	TIPO: ANALÓGICA				
12 UNIDADES		PULSADOR	NOTIFIER	MODELO: M700KACI-FF/C				
128 UNIDADES		DETECTOR	NOTIFIER	TIPO: ÓPTICO / TÉRMICO			MODELO: NFXI-OPT	
EXISTEN BATERÍAS AUXILIARES			CAPACIDAD: 7,2 A/h			FECHA DE FABRICACIÓN: 2020		
EXISTEN 12 SIRENAS				MODELO: NOTIFIER				
Planta 1ª Derecha	90014	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2029
Planta 1ª Oficinas L.D.	90021	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2029
Planta 1ª Biblioteca	3126632	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2029
Planta 1ª Biblioteca	3126604	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2029
Planta 1ª Ludoteca	90061	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2029
Planta 1ª Ludoteca	89996	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2029
Planta 1ª Ludoteca	90110	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2029
Planta 1ª Salida Campo	785096	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2027	2032	2037	2042	2029
Planta 1ª Salida Campo	90020	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2027	2032	2037	2042	2029
Sala de Actividades	3074887	EXTINTOR	9 kg. POLVO 43A 233B	2014	2019	2024	2029	2029

Planta 1ª Almacén	90114	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2029
Planta 1ª AA. VV.	3126600	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2029
Planta 1ª AA. VV.	3122742	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2029
Planta 1ª AA. VV.	309154	EXTINTOR	2 kg. CO ₂ 34B	2014	2019	2024	2029	2029
Personal Autorizado	3046343	EXTINTOR	9 kg. POLVO 43A 233B	2014	2019	2024	2029	2029
Planta 1ª	89673	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2029
Planta 1ª	3029714	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2029
Plan. 1ª Rack	L07-1404	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2028	2033	2038	2043	2029
Planta 1ª Control	103038	EXTINTOR	2 kg. CO ₂ 34B	2017	2022	2027	2032	2029
Planta 1ª Cocina Bar	131469	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2014	2019	2024	2029	2029
Almacén Campo	90086	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2013	2020	2025	2027	2029
Centro de Transformación	541403	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2016	2021	2025	2029
Centro de Transformación	14133	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2011	2016	2021	2026	2029
Sala de Calderas	90017	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2029
Sala de Calderas	2677202	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2029
Sala de Calderas	13823	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2011	2017	2022	2026	2029
Sala de Calderas	14777	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2011	2017	2022	2026	2029
Almacén Fútbol	3015479	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2029
Planta Baja Vestuario 1	2115753	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2011	2017	2022	2026	2029
Planta Baja Vest. 2 piscina	90010	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2029
Planta Baja Piscina	90095	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2029
Planta Baja Piscina	3723318	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2029
Planta Baja Piscina	3723279	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2029
Planta Baja Vest. Gimnasio	90028	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2029
Planta Baja	89997	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2029

Planta Baja Enfermería	90023	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2029
Planta Baja Polivalente	90025	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2029
Planta Baja Gimnasio	90037	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2029
Planta Baja Gimnasio	90273	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2029
Sótano Instalaciones	90002	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2029
Sótano	14668	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2011	2017	2022	2026	2029
Taller Mantenimiento	1909089	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2011	2017	2022	2025	2029
Sótano	6925	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2016	2021	2026	2031	2029
Depuradora	2249894	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2011	2017	2022	2026	2029
Sótano	14727	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2011	2016	2021	2026	2029
Sala Clima. Cicloindoor 1	754639	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2027	2032	2037	2042	2032
Sala Clima. Cicloindoor 2	736520	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2027	2032	2037	2042	2032
Planta Primera	11738	BIE (GISA)	B25-20 M. PLUS	2011	2016	2021	2026	2029
Planta Primera	275971	BIE (GISA)	B25-20 M. PLUS	2011	2016	2021	2026	2029
Planta Primera	275972	BIE (GISA)	B25-20 M. PLUS	2010	2015	2020	2025	2029
Planta Baja Vestíbulo 1	11720	BIE (GISA)	B25-20 M. PLUS	2011	2016	2021	2026	2029
Planta Baja Vestíbulo 2	11734	BIE (GISA)	B25-20 M. PLUS	2011	2016	2021	2026	2029
Planta Baja Polivalente	11791	BIE (GISA)	B25-20 M. PLUS	2011	2016	2021	2026	2029
Planta Baja Gimnasio	11731	BIE (GISA)	B25-20 M. PLUS	2011	2016	2021	2026	2029
Planta Baja Gimnasio	275968	BIE (GISA)	B25-20 M. PLUS	2010	2015	2020	2025	2029
Sótano	B-1	BIE (GISA)	B25-20 M. PLUS	2010	2015	2020	2025	2029

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL LAS GAUNAS								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Recepción (Control)	1	CENTRAL INCENDIOS	SMARTLINE 036-4	TIPO: ANALÓGICA CONVENCIONAL				
12 UNIDADES		PULSADOR	SMART LINE	MODELO: CONVENCIONAL				
38 UNIDADES		DETECTOR	SMART LINE	TIPO: ÓPTICO / TÉRMICO		MODELO: CONVENCIONAL		
EXISTEN BATERÍAS AUXILIARES			CAPACIDAD: 18 A/h			FECHA DE FABRICACIÓN: 2019		
EXISTEN 8 SIRENAS				MODELO: SMART LINE				
Planta Baja	1849065	EXTINTOR	5 kg. CO2 89B	2023	2028	2033	2038	2030
Planta Baja	P0770656	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2024	2029	2034	2039	2030
Planta Baja	1593806	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2009	2014	2020	2024	2030
Planta Baja	1345871	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2009	2016	2021	2023	2030
Planta Baja Acceso 4	P0770664	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2024	2029	2034	2039	2030
Planta 1ª	P0710474	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2023	2028	2033	2038	2030
Planta 1ª	1604127	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2009	2014	2020	2024	2030
Planta 1ª Gradas	P0770662	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2024	2029	2034	2039	2030
Plan. 1ª Grada Rocódromo	P0770660	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2024	2029	2034	2039	2030
Pista Graderío Extensible 2º	3155952	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2030
Polideportivo	2170881	EXTINTOR	5 kg. CO2 89B	2028	2033	2038	2043	2030
Pista Graderío Extensible 1º	2044665	EXTINTOR	6 kg. POLVO 34A 233B C	2011	2016	2021	2026	2030
C. Eléctrico Grada Móvil	3142118	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2030
Planta Baja Control	5082	EXTINTOR	5 kg. CO2 89B	2009	2014	2018	2024	2030
Planta Baja	P0770659	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2024	2029	2034	2039	2030
Planta Baja Vestuarios 3 - 4	P0770657	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2024	2029	2034	2039	2030
Piscina	3187433	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2030
Piscina	3187421	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2030

Planta 2ª Sala 3	P0770137	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2024	2029	2034	2039	2030
Planta 2ª Sala 3	2170875	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2028	2033	2038	2043	2030
Terraza al Aire Libre	1725224	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2021	2026	2031	2036	2030
Planta 1ª Sala 2	P0770642	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2024	2029	2034	2039	2030
Planta 1ª	P0770636	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2024	2029	2034	2039	2030
Piscina Planta 1ª	L08-00426	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2028	2033	2038	2043	2030
Ampliación GYM	1604103	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2009	2014	2020	2024	2030
Ampliación GYM	3552107	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2016	2021	2026	2031	2030
Esgrima Planta 2	3151873	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2016	2021	2026	2031	2030
Sótano	P0770136	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2024	2029	2034	2039	2030
Sótano Vest. Personal	1833177	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2023	2028	2033	2038	2030
Sótano Depuradoras	1849066	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2023	2028	2033	2038	2030
Sótano Instalaciones	L08-00228	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2028	2033	2038	2043	2030
Sótano Instalaciones	P0770665	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2024	2029	2034	2039	2030
Sótano Sala Depuración	L08-00924	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2028	2033	2038	2043	2030
Sótano Taller	P0770643	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2024	2029	2034	2039	2030
Plant. 1ª Puerta Gym	P0635146	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2023	2028	2033	2038	2030
Planta Baja	2582	BIE (IDETAMS)	45-20M	2025	2030	2035	2040	2030
Planta Baja	8379	BIE (IDETAMS)	45-20M	2025	2030	2035	2040	2030
Gradas	2584	BIE (IDETAMS)	45-20M	2025	2030	2035	2040	2030
Gradas	2575	BIE (IDETAMS)	45-20M	2025	2030	2035	2040	2030
Pista Polideportiva	2438	BIE (IDETAMS)	45-20M	2025	2030	2035	2040	2030
Pista Polideportiva	B-1	BIE (IDETAMS)	45-20M	2025	2030	2035	2040	2030
Planta Baja Vestuario 6	2439	BIE (IDETAMS)	45-20M	2025	2030	2035	2040	2030

Planta Baja Piscina	150212	BIE (GISA)	25-20M PLUS	2020	2025	2030	2035	2030
Planta Baja Piscina	B-2	BIE (IDETAMS)	25-20M	2009	2014	2020	2023	2030
Planta 2ª Hall Oficinas	2583	BIE (IDETAMS)	45-20M	2025	2030	2035	2040	2030
Planta Primera	2781	BIE (IDETAMS)	45-20M	2025	2030	2035	2040	2030
Planta Sótano	8361	BIE (IDETAMS)	45-20M	2025	2030	2035	2040	2030

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL LAS NORIAS								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Portería	6855	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 70B	2008	2013	2018	2023	2030
Bar	2188	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2010	2015	2020	2025	2030
Bar	10010137	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2017	2022	2027	2032	2030
Bar	3736745	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2030
Bar	P0770640	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2024	2029	2034	2039	2030
Bar	P0159641	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2018	2023	2028	2033	2030
Almacén Entrada (Pilar)	1347299	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Almacén Entrada	159636	EXTINTOR	6 kg. POLVO 13A 89B C	2018	2023	2028	2033	2030
Almacén Derecha 1	159632	EXTINTOR	6 kg. POLVO 13A 89B C	2018	2023	2028	2033	2030
Almacén Derecha 2	159639	EXTINTOR	6 kg. POLVO 13A 89B C	2018	2023	2028	2033	2030
Almacén Derecha 3	3702297	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2030
Almacén Nuevo	P0145393	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2017	2022	2027	2032	2030
Almacén Izquierda 1	6282	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 70B	2008	2013	2018	2023	2030
Almacén Izquierda 2	1630500	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 21B	2018	2023	2028	2033	2030
Centro Transformación	3831252	EXTINTOR	9 kg. POLVO 34A 144B C	2010	2015	2020	2025	2030
Almacén Izquierda 3	1955344	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2020	2025	2030
Almacén Izquierda 4	3532521	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2016	2021	2026	2031	2030

Almacén Izquierda 5	1345896	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Almacén	2588948	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2012	2018	2023	2027	2030
Almacén Bar	159654	EXTINTOR	6 kg. POLVO 13A 89B C	2018	2023	2028	2033	2030
Guarda Ropa 1	1347223	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2029
Guarda Ropa 2	1733660	EXTINTOR	2 kg. POLVO 13A 89B C	2021	2026	2031	2036	2029
Sala de Calderas	159637	EXTINTOR	9 kg. POLVO 34A 144B C	2018	2023	2028	2033	2029
Vestuario Femenino	159635	EXTINTOR	6 kg. POLVO 13A 89B C	2018	2023	2028	2033	2029
Chiringuito 1	1776082	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2020	2025	2030
Chiringuito 2	1687677	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 21B	2019	2024	2029	2034	2030
Chiringuito 3	1347254	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Caldera Piscina Pequeña	378990	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2016	2021	2026	2030	2030
Vestuario Masculino	159642	EXTINTOR	6 kg. POLVO 13A 89B C	2018	2023	2028	2033	2030
Gimnasio	6230	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 70B	2008	2013	2018	2023	2029
Gimnasio	159636	EXTINTOR	6 kg. POLVO 13A 89B C	2018	2023	2028	2033	2030
Botiquín	3723301	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2030
Vest. Piscina Masculino	1175318	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Vestuario Piscina (Túnel)	731452	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2008	2013	2018	2023	2029
Vest. Piscina Femenino	1933819	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2020	2025	2030
Sala de Bombas Piscina (Puerta)	10010386	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2017	2022	2027	2032	2030
Sala de Bombas Piscina (Izda. 1)	10010212	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2017	2022	2027	2032	2030
Sala de Bombas Piscina (Izda. 2)	10010397	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2017	2022	2027	2032	2030
Sala de Bombas Piscina (Izda. 3)	3702287	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2030
Sala de Bombas Piscina (Izda. 4)	10010028	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2017	2022	2027	2032	2030
Sala de Bombas Piscina 1	3736681	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2030

Sala de Bombas Piscina 2	3723368	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2030
Ves. Masculino Administración	P0152875	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2018	2023	2028	2033	2030
Vest. Femenino Administración	3702278	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2029
Entrada Oficina C. Eléctrico	1630501	EXTINTOR	5 kg. CO2 21B	2018	2023	2028	2033	2029
Entrada Oficina Escalera	P0785980	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2024	2029	2034	2039	2029
Oficina	P1085944	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2025	2030	2035	2040	2029
Biblioteca	1870330	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2020	2025	2030
Policía	2795173	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2030
Cuadros Eléctricos Ferial	1008811	EXTINTOR	5 kg. CO2 89B	2017	2022	2027	2032	2029
Almacén Entrada	14480	BIE (GISA)	B25-20 M. PLUS	2011	2016	2021	2026	2029
Almacén Derecha	14474	BIE (GISA)	B25-20 M. PLUS	2011	2016	2021	2026	2029
Almacén Derecha	14473	BIE (GISA)	B25-20 M. PLUS	2011	2016	2021	2026	2029
Almacén Izquierda	14479	BIE (GISA)	B25-20 M. PLUS	2011	2016	2021	2026	2029
Puerta 3 Izquierda	14380	HIDRANTE (GISA)	2VA-11 Nominal150	Revisiones periódicas según pliego				
Puerta 3 Derecha	14384	HIDRANTE (GISA)	2VA-11 Nominal150	Revisiones periódicas según pliego				
Pistas de Tenis	14581	HIDRANTE	Nominal 100	Revisiones periódicas según pliego				
Pistas de Pádel	14582	HIDRANTE	Nominal 100	Revisiones periódicas según pliego				
Frente Asador		CASETA DOTACIÓN HIDRANTE	Contiene: Una llave apertura bien mal, una bifurcación, un tramo manguera 70, un tramo manguera 45, una lanza 70, una lanza 45 y una reducción 70/45					

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DE LOBETE								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Control	1	CENTRAL INCENDIOS	HONEYWELL NOTIFIER ID 3000	TIPO: ANALÓGICA				
43 UNIDADES		PULSADOR	NOTIFIER	MODELO: MCP5A-RP02FF				
296 UNIDADES		DETECTOR	NOTIFIER	TIPO: ÓPTICO / TÉRMICO			MODELO: CONVENCIONAL	
11 UNIDADES		DETECTOR	SYSTEM SENSOR	TIPO: BARRERA			MODELO: BEAM1224	
EXISTEN BATERÍAS AUXILIARES			CAPACIDAD: 7 A/h			FECHA DE FABRICACIÓN: 2018		
EXISTEN 22 SIRENAS NOTIFIER				MODELO: EMA24ALR				
Garaje	060726 M80012	CENTRAL DETECCIÓN MONÓXIDO	NOTIFIER G10/1	Con 2 Detectores Modelo: NCO-10				
Pista Polideportiva	1	DETECTOR	SYSTEM SENSOR	TIPO: BARRERA			MODELO: BEAM1224	
Pista Polideportiva	2	DETECTOR	SYSTEM SENSOR	TIPO: BARRERA			MODELO: BEAM1224	
Pista Polideportiva	3	DETECTOR	SYSTEM SENSOR	TIPO: BARRERA			MODELO: BEAM1224	
Rampa Ac Pista Polideportiva	4	DETECTOR	SYSTEM SENSOR	TIPO: BARRERA			MODELO: BEAM1224	
Pista de Hielo	5	DETECTOR	SYSTEM SENSOR	TIPO: BARRERA			MODELO: BEAM1224	
Pista de Hielo	6	DETECTOR	SYSTEM SENSOR	TIPO: BARRERA			MODELO: BEAM1224	
Pista de Hielo	7	DETECTOR	SYSTEM SENSOR	TIPO: BARRERA			MODELO: BEAM1224	
Piscinas	8	DETECTOR	SYSTEM SENSOR	TIPO: BARRERA			MODELO: BEAM1224	
Piscinas	9	DETECTOR	SYSTEM SENSOR	TIPO: BARRERA			MODELO: BEAM1224	
Espacio Hidrotermal	10	DETECTOR	SYSTEM SENSOR	TIPO: BARRERA			MODELO: BEAM1224	
Espacio Hidrotermal	11	DETECTOR	SYSTEM SENSOR	TIPO: BARRERA			MODELO: BEAM1224	
Depuradora	3445946	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Depuradora	29942	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Depuradora	3433096	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Depuradora	31348	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Depuradora	3205655	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2030

Depuradora	3205549	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2030
Depuradora	3445951	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Hall Sótano	31271	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Hall Sótano	29951	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Hall Sótano	31330	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Hall Sótano	29953	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Cuarto Técnico Termas	31320	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Sala Descanso Operarios	2678	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2016	2021	2026	2031	2030
Puerta Balneario Gym	24340	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Balneario Sótano	3433039	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Zona Hidrotermal	3431101	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Zona Hidrotermal	29884	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Zona Hidrotermal	31351	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Piscina Sótano	3445958	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Piscina Sótano	3445944	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Piscina Sótano	3445949	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Piscina Sótano	3445960	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Piscina Sótano	3445952	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Piscina Sótano	3445945	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Vestuarios Musculación	31230	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Pasillo Musculación	31247	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Gimnasio	29927	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Gimnasio	29914	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Gimnasio	31514	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030

Gimnasio	31227	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Hall Control Derecha	27377	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Almacén Gimnasio	31329	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Sótano - Garaje	29964	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Sótano - Garaje	29891	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Sótano - Garaje	31237	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Almacén Garaje L. D.	P0159657	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2018	2023	2028	2033	2030
Almacén Garaje Taller	31337	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Almacén Garaje Taller	2739330	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2030
Sótano Almacén	P0209630	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2019	2024	2029	2034	2030
Sótano Vest. Piscinas	29900	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Sótano Vest. Piscinas	31250	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Sótano Vest. Piscinas	29973	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Almacén Piscina	29967	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Sótano Iberdrola	31511	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Sótano Iberdrola	322500	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2014	2019	2024	2029	2030
Sótano Iberdrola	6382	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2011	2017	2022	2026	2030
Grupo Electrógeno	4170029	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2019	2024	2029	2034	2030
Cafetería	29948	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Planta Baja Ascensores	31279	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Planta Baja Rampa	31254	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Planta Baja Rampa Escalera	29957	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Planta Baja - Hall	29981	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Planta baja - Hall	31287	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Sala Actividades	30463	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030

Sala Actividades	31246	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Hall - Control	29939	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Oficinas Control	31257	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Oficinas Control	29932	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Sala Control	P0501835	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2022	2027	2032	2037	2030
Almacén Fondo Pasillo	6319	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2011	2017	2022	2026	2030
Pista de Hielo	29961	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Pista de Hielo	31314	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Pista de Hielo	29954	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Pista de Hielo	31245	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Pista de Hielo	29945	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Pista de Hielo	29888	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Pista de Hielo	29963	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Almacén Pista de Hielo	2939339	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2030
Pista de Hielo	29960	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Pista de Hielo	29893	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Pista de Hielo (Patines)	29873	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Pista de Hielo	29920	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Pista de Hielo	29955	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Pista de Hielo	29929	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Pista de Hielo	31274	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Inst. Técnicas (Aseos)	6661	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2011	2016	2021	2026	2030
Ofi. Logroño Deporte	2640	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2016	2021	2026	2031	2030
Ofi. Logroño Deporte	29876	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030

Ofi. Logroño Deporte	30468	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Ofi. Logroño Deporte	14989	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2016	2021	2026	2031	2030
Ofi. Logroño Deporte	31270	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Pl. 1ª Hall Pista Polideportivo	29880	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Plant. 1ª Pasillo Vestuarios	2533	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2016	2021	2026	2031	2030
Plant. 1ª Pasillo Vestuario	4170030	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2019	2024	2029	2034	2030
Pasillo Vest. Polideportivo	29883	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Pasillo Vest. Polideportivo	29877	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Planta 1ª Pista Polideportivo	31307	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Planta 1ª Pista Polideportivo	34450	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Planta 1ª Pista Polideportivo	2929535	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2030
Planta 1ª Pista Polideportivo	4170031	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2019	2024	2029	2034	2030
Planta 1ª Pista Polideportivo	4170021	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2019	2024	2029	2034	2030
Almacén Pista Polideportivo	31347	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Almacén Pista Polideportivo	31338	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Pl. 2ª Gradas Polideportivo	31342	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Pl. 2ª Gradas Polideportivo	29974	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Planta 2ª Pista	31335	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Pl. 1ª Entrada Grada Hielo	29919	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Pl. 2ª Pasillo Instalaciones	30471	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Pl. 2ª Pasillo Instalaciones	29976	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Pl. 2ª Pasillo Instalaciones	29971	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Pl. 2ª Cuarto Instalaciones	4170011	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2019	2024	2029	2034	2030
Cortina Pared Encargado	31339	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030

Pl. Baja Acceso Pista Hielo	29949	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Planta 2ª Calderas	900068	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Planta 3ª Calderas	29887	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Planta 3ª Calderas	6323	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2011	2017	2022	2026	2030
Planta 3ª Calderas	29936	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Pl. 2ª Acceso Calderas	31334	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Planta 1ª Bajo Gradas	2795242	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2030
Planta 1ª Bajo Gradas	2795963	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2030
Escaleras Bajo Grada Interior	29992	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Planta 1ª Grada Interior	29943	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Depuradora Izquierda	17436	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2030
Depuradora	17432	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2030
Depuradora	17447	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2030
Depuradora	17435	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2030
Hall Planta 1ª	1317	BIE (GISA)	B25-20 M.	2021	2026	2031	2036	2030
Balneario Sótano	14520	BIE (GISA)	B25-20 M.	2024	2029	2034	2039	2030
Piscina Sótano	14404	BIE (GISA)	B25-20 M.	2024	2029	2034	2039	2030
Piscina Sótano	14408	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2030
Piscina Sótano	14519	BIE (GISA)	B25-20 M.	2020	2025	2030	2035	2030
Pasillo Musculación	17454	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2030
Hall Control Derecha	17446	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2030
Garaje	17449	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2030
Almacén Taller	17433	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2030
Pasillo Piscina Fondo	17441	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2030
Hall Control	17443	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2030
Oficinas Control	150	BIE (GISA)	B25-20 M.	2012	2017	2021	2027	2030
Pista de Hielo	17438	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2030

Pista de Hielo	17444	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2030
Pista de Hielo	17437	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2030
Pista de Hielo	17440	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2030
Pista de Hielo	145	BIE (GISA)	B25-20 M.	2012	2017	2021	2027	2030
Pista de Hielo	17430	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2030
Grada Pista de Hielo	17455	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2030
Ofi. Logroño Deporte	17458	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2030
Planta 1ª Ascensores	17456	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2030
Pl. 1ª Pasillo Polideportivo	17448	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2030
Planta 1ª Pista Polideportiva	17439	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2030
Planta 1ª Pista Polideportiva	149	BIE (GISA)	B25-20 M.	2012	2017	2021	2027	2030
Planta 1ª Pista Polideportiva	17452	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2030
Planta 2ª Grada Polideportivo	17431	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2030
Planta 2ª Hall	17453	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2030
Planta 3ª Sala de Calderas	17429	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2017	2021	2026	2030
Planta 3ª Sala de Calderas	17451	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2017	2021	2026	2030
Planta 1ª Grada Interior	17442	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2017	2021	2026	2030

ESTADIO MUNICIPAL LAS GAUNAS								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Sótano	504306	GRUPO DE BOMBEO JOCKEY: DIESEL BOMBA ELÉCTRICA LOMBARDI: MODELO 4LD820						
Túnel de Vestuarios	1	CENTRAL DE INCENDIOS	AGUILERA AE/94-C8	TIPO: ANALÓGICA				
40 UNIDADES		PULSADOR	AGUILERA	MODELO: ANALÓGICO				
224 UNIDADES		DETECTOR	AGUILERA	TIPO: ÓPTICO / TÉRMICO			MODELO: ANALÓGICO	
EXISTEN BATERÍAS AUXILIARES			CAPACIDAD: 7 A/h			FECHA DE FABRICACIÓN 2018		
EXISTEN 27 SIRENAS				MODELO: AGUILERA				
Centro de Transformación	1	CENTRAL EXTINCIÓN	LLENARI MPS-E	TIPO: ANALÓGICO				
Centro de Transformación	226176	Cilindro Extinción	SISTECOIN CO2 50L	2012	2023			

Centro de Transformación	226164	Cilindro Extinción	SISTECOIN CO ₂ 50L	2012	2023			
Centro de Transformación	225389	Cilindro Extinción	SISTECOIN CO ₂ 50L	2012	2023			
Centro de Transformación	225370	Cilindro Extinción	SISTECOIN CO ₂ 50L	2012	2023			
Centro de Transformación	226156	Cilindro Extinción	SISTECOIN CO ₂ 50L	2012	2023			
Centro de Transformación	225369	Cilindro Extinción	SISTECOIN CO ₂ 50L	2012	2023			
Centro de Transformación	118435	Cilindro Piloto	SISTECOIN N ₂ 2,7L	2012	2023			
Centro de Transformación	226176	Válvula Direccional	Diámetro: Dn20					
Centro de Transformación	226164	Válvula Direccional	Diámetro: Dn20					
Centro de Transformación	225389	Válvula Direccional	Diámetro: Dn20					
Centro de Transformación	225370	Válvula Direccional	Diámetro: Dn20					
Centro de Transformación	226156	Válvula Direccional	Diámetro: Dn20					
Centro de Transformación	225369	Válvula Direccional	Diámetro: Dn20					
Centro de Transformación	0118435	Válvula Direccional	Diámetro: Dn20					
Grupo Electrónico	1	CENTRAL EXTINCIÓN	CERBERUS MZE 4	TIPO: ANALÓGICO				
Grupo Electrónico	226153	Cilindro Extinción	CERBERUS CO ₂ 50L	2012	2023			
Grupo Electrónico	226168	Cilindro Extinción	CERBERUS CO ₂ 50L	2012	2023			
Grupo Electrónico	226148	Cilindro Extinción	CERBERUS CO ₂ 50L	2012	2023			
Grupo Electrónico	226099	Cilindro Extinción	CERBERUS CO ₂ 50L	2012	2023			
Grupo Electrónico	226437	Cilindro Extinción	CERBERUS CO ₂ 50L	2012	2023			
Grupo Electrónico	226171	Cilindro Extinción	CERBERUS CO ₂ 50L	2012	2023			
Grupo Electrónico	321505	Cilindro Piloto	CERBERUS CO ₂ 3,5L	2012	2023			
Grupo Electrónico	226153	Válvula Direccional	Diámetro: Dn20					
Grupo Electrónico	226168	Válvula Direccional	Diámetro: Dn20					
Grupo Electrónico	226148	Válvula Direccional	Diámetro: Dn20					

Grupo Electrónico	226099	Válvula Direccional	Diámetro: Dn20					
Grupo Electrónico	226437	Válvula Direccional	Diámetro: Dn20					
Grupo Electrónico	226171	Válvula Direccional	Diámetro: Dn20					
Grupo Electrónico	321505	Válvula Direccional	Diámetro: Dn20					
Sala de Calderas	1	CENTRAL EXTINCIÓN	CERBERUS MZE 4	TIPO: ANALÓGICO				
Sala de Calderas	N226116	Cilindro Extinción	LPG CO ₂ 50L	2012	2023			
Sala de Calderas	N226095	Cilindro Extinción	LPG CO ₂ 50L	2012	2023			
Sala de Calderas	N226114	Cilindro Extinción	LPG CO ₂ 50L	2012	2023			
Sala de Calderas	N226116	Válvula Direccional	Diámetro: Dn20					
Sala de Calderas	N226095	Válvula Direccional	Diámetro: Dn20					
Sala de Calderas	N226114	Válvula Direccional	Diámetro: Dn20					
Sótano Cuarto Luz	1339598	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2026	2031	2036	2041	2030
Sótano Fregadora	23034	EXTINTOR	25 kg. POLVO ABC	2026	2031	2036	2041	2030
Sótano Taller	16005	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2009	2014	2019	2024	2030
Aljibe Incendios	1339597	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2026	2031	2036	2041	2030
Sala de Calderas	2588950	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2012	2017	2022	2027	2030
Sala de Calderas	23183	EXTINTOR	25 kg. POLVO ABC	2026	2031	2036	2041	2030
Sótano Maquinaria	1339599	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2026	2031	2036	2041	2030
Grupo Electrónico	31929	EXTINTOR	25 kg. POLVO ABC	2026	2031	2036	2041	2030
Grupo Electrónico	17097	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2009	2014	2019	2024	2030
Centro de Transformación	1377	EXTINTOR	10 kg. CO ₂ 89B	2009	2014	2019	2024	2030
Sótano Plaza 4	1339594	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2026	2031	2036	2041	2030
Sótano Plaza 9	1339620	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2026	2031	2036	2041	2029
Sótano Almacén 3	1339590	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2026	2031	2036	2041	2029

Sala de Prensa	51330	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2018	2023	2028	2033	2029
Sala de Prensa	1703482	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2029
Sótano Oficina de Control	18486	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2009	2014	2019	2024	2029
Almacén Túnel	1339614	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2026	2031	2036	2041	2029
Vestuario Local 1	1256750	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2026	2031	2036	2041	2029
Vestuario Local 2	1256732	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2026	2031	2036	2041	2029
Vestuario Visitante 1	3205551	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2017	2022	2029	2029
Vestuario Visitante 2	1339622	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2026	2031	2036	2041	2029
Sótano Ascensor	1703492	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2029
Sótano Almacén 4	1339612	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2026	2031	2036	2041	2029
Sótano Plaza 14	1713399	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2029
Sótano Plaza 18	2588954	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2012	2017	2022	2027	2029
Aljibe Riego	51162	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2029
Almacén Esgrima	1339619	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2026	2031	2036	2041	2029
Oficinas Esgrima	1256719	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2026	2031	2036	2041	2029
Sótano Subida Oficinas	18414	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2009	2014	2019	2024	2030
Sótano Policía	51408	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2029
Almacén Logro. Deporte	2306636	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2011	2017	2022	2026	2029
Almacén Logro. Deporte	1256714	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2026	2031	2036	2041	2029
Entr. Almacén Logro. Deporte	1256713	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2026	2031	2036	2041	2029
Sala de Boxeo	1256733	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2026	2031	2036	2041	2029
Sala de Boxeo	1703485	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2029
Sótano Mantenimiento	1339605	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2026	2031	2036	2041	2029
Planta 0 Bar 1	2306331	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2019	2023	2029

Planta 0 Taquilla 1	L09-00281	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2028	2033	2038	2043	2029
Planta 0 Bar 2	3803094	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2012	2017	2022	2027	2030
Planta 0 Bar 3	2588924	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Planta 0 Taquilla 2	L09-00206	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2028	2033	2038	2043	2030
Planta 0 Vomitorio 15	3130	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2009	2014	2019	2024	2030
Planta 0 Bar 4	1339618	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 0 Vomitorio 21	131446	EXTINTOR	5 kg CO ₂ 89B	2014	2017	2022	2029	2030
Vomitorio 21 Bar 5	2874687	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2013	2017	2022	2028	2030
Planta 0 Taquilla 3	L09-00244	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2028	2033	2038	2043	2030
Planta 0 Bar 6	3803227	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2017	2022	2027	2032	2030
Planta 0 Bar 7	1256741	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 0 Taquilla 4	L09-00251	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2028	2033	2038	2043	2030
Vomitorio 33 Bar 8	3803151	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2017	2022	2027	2032	2030
Planta 1ª Palco 5	1703508	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2030
Planta 1ª Entrada Palco 1	1703483	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2030
Planta 1ª Palco Presidencial	1703478	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2030
Planta 1ª Palco Presidencial	1703480	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2030
Planta 1ª Palco Presidencial	1339616	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 1ª Palco 34	1703499	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2030
Planta 1ª Restaurante	1703489	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2030
Planta 1ª Restaurante	19343	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2009	2014	2019	2024	2030
Planta 1ª Palco 30	1339611	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 1ª Palco 28	1256739	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 1ª Palco 27	1703495	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2030

Planta 1ª Entrada UCO	15999	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2009	2014	2019	2024	2030
Planta 1ª Junto a UCO	1703481	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2030
Planta 1ª Palco 24	1703510	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2030
Planta 1ª Palco 20	1703479	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2030
Planta 1ª Palco 18	1703498	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2030
Planta 1ª Palco 16 (Bar)	3803182	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2012	2017	2022	2027	2030
Planta 1ª Palco 12	1703507	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2030
Planta 1ª Palco 8	1703515	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2030
Pl. 2ª Cabina Prensa 20	84236	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2030
Pl. 2ª Cabina Prensa 16	85192	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2030
Pl. 2ª Cabina Prensa 10	1703514	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2030
Pl. 2ª Cabina Prensa 7	84221	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2030
Pl. 2ª Cabina Prensa 1	84384	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2030
Plan. 2ª Cuadro Megafonía	16115	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2009	2014	2019	2024	2030
Planta 2ª Junto a Marcador	1703509	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2030
Planta 2ª Marcador Sur 1	84394	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2030
Planta 2ª Marcador Sur 2	84275	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2030
Planta 2ª Esquina Sur	1703488	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2030
Planta 2ª General 1	1703496	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2030
Planta 2ª General 2	85710	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2030
Pl. 2ª Esquina Norte 1	1703505	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2030
Planta 2ª Norte	85198	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2030
Pl. 2ª Esquina Norte 2	85714	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2030
Pl. 2ª Esquina Norte 3	85725	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2030

Escalera Entrada Oficina	1218	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2030
Planta 1ª Puerta Oficinas	1703494	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2030
Planta 1ª Puerta Oficinas	10016280	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2017	2022	2027	2032	2030
Planta 1ª Oficina SDL	3803184	EXTINTOR	6 kg. Polvo 34A 233B C	2019	2024	2029	2034	2030
Planta 1ª Oficina SDL	1703486	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2015	2019	2025	2030
Planta 1ª Puerta Oficinas	165855	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2030
Planta 1ª Puerta Oficinas	14930	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2030
Museo C.D. Logroñés	2051708	EXTINTOR	6 kg. POLVO ABC	2026	2031	2036	2041	2031
Museo C.D. Logroñés	1256745	EXTINTOR	6 kg. POLVO ABC	2026	2031	2036	2041	2031
Museo C.D. Logroñés	1256759	EXTINTOR	6 kg. POLVO ABC	2026	2031	2036	2041	2031
V.A.R.	15545	EXTINTOR	5 kg. CO ₂	2024	2029	2034	2039	2029
Sala T.V. Exterior	15418	EXTINTOR	5 kg. CO ₂	2024	2029	2034	2039	2029
Garaje Cuadros Eléctricos	133964	BIE CHESTERFIRE	B45-15 M.	2026	2031	2036	2041	2029
Garaje Taller	133965	BIE CHESTERFIRE	B45-15 M.	2026	2031	2036	2041	2029
Garaje	133963	BIE CHESTERFIRE	B45-15 M.	2026	2031	2036	2041	2029
Izquierda Sala Prensa	136113	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2029
Sala Prensa	130111	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2029
Garaje Túnel de Jugadores	136110	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2029
Garaje Plaza 13	134830	BIE CHESTERFIRE	B45-15 M.	2026	2031	2036	2041	2029
Sótano Aljibe Riego	136102	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2029
Sótano Subida Oficinas	133962	BIE CHESTERFIRE	B45-15 M.	2026	2031	2036	2041	2029
Sala de Boxeo	138829	BIE CHESTERFIRE	B45-15 M.	2026	2031	2036	2041	2029
Planta 0 Puerta 0	136105	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 0 Puerta 2	136108	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 0 Puerta 3	145026	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030

Planta 0 Puerta 4	136109	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 0 Puerta 5	136107	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 0 Puerta 6	145025	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 0 Puerta 7	136101	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 0 Puerta 10	136112	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 0 Puerta 12	136100	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 0 Puerta 13	145023	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 0 Taquilla 3	136095	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 0 Puerta 15	136096	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 0 Puerta 16	145027	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 0 Puerta 17	136097	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 1ª Palco 1	145079	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 1ª Palco Presidencial	145080	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 1ª Palco 35	145075	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 1ª Restaurante 1	145085	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 1ª Restaurante 2	136106	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 1ª Palco 28	136114	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 1ª Palco 27	136099	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 1ª Junto UCO 1	136098	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 1ª Junto UCO 2	140740	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 1ª Palco 20	136103	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 1ª Palco 19	145622	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 1ª Palco 16	136104	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 1ª Palco 9	145017	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030

Planta 1ª Palco 8	145019	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2006	2011	2017	2021	2030
Planta 2ª Cabina 16	183	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2017	2022	2027	2032	2030
Planta 2ª Cabina 7	182	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2017	2022	2027	2032	2030
Planta 2ª Marcador Sur	145081	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 2ª Marcador Sur	2470	BIE (GISA)	B25-20 M.	2017	2022	2027	2032	2030
Planta 2ª Norte 1	145020	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 2ª Norte 2	145028	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 1ª Oficinas	145083	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030
Planta 2ª Oficinas (SDL)	145024	BIE CHESTERFIRE	B25-20 M.	2026	2031	2036	2041	2030

CIUDAD DEL FUTBOL DE PRADOVIEJO								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Control	1	CENTRAL DE INCENDIOS	KOMTES VSM	TIPO: CONVENCIONAL				
9 UNIDADES		PULSADOR	KOMTES	MODELO: CONVENCIONAL				
20 UNIDADES		DETECTOR	KOMTES	TIPO: ÓPTICO		MODELO: GFE-ZEOS-AS-S		
EXISTEN BATERÍAS AUXILIARES			CAPACIDAD: 7 A/h			FECHA DE FABRICACIÓN: 2019		
EXISTEN SIRENAS				MODELO: KOMTES ANALÓGICA				
Control	5869	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2011	2016	2021	2026	2030
Control	3246	EXTINTOR	2 kg. CO2 34B	2011	2016	2021	2026	2030
C. Eléctrico (Megafonía)	668	EXTINTOR	2 kg. CO2 34B	2011	2016	2021	2026	2030
C. Eléctrico (Megafonía)	3209772	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2011	2019	2024	2026	2030
Gimnasio	1836	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2011	2019	2021	2026	2030
Gimnasio	2799761	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2030
Gimnasio	6197	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2011	2016	2021	2026	2030
Gimnasio	5923	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2011	2016	2021	2026	2030
Centro Transformación	1031388	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2019	2023	2030

Sala de Calderas	90361	EXTINTOR	9 kg. POLVO 34A 233B C	2010	2016	2021	2025	2030
Aula	2588929	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2012	2017	2022	2027	2030
Aula	5855	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2011	2016	2021	2026	2030
Almacén	6190	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2011	2016	2021	2026	2030
Almacén	865	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2011	2016	2021	2026	2030
Pabellón 1 Vestuario 2	2789250	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2030
Pabellón 1 Vestuario 8	2799655	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2030
Pabellón 1 Vestuario 9	78450	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2030
Pabellón 1 Vestuario 3	B252360	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2013	2018	2023	2028	2030
Pabellón 1 Almacén	1526173	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2009	2014	2020	2024	2030
Pabellón 1 Vestuario 7	750	EXTINTOR	9 kg. POLVO 34A 233B C	2011	2016	2021	2026	2030
Pabellón 1 Vestuario 20	985	EXTINTOR	9 kg. POLVO 34A 233B C	2011	2016	2021	2026	2030
Pabellón 1 Vestuario 17	2795232	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2030
Pabellón 1 Vestuario 11	2799618	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2030
Pabellón 2 Vestuario 22	8257	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2011	2016	2021	2026	2030
Pabellón 2 Vestuario 28	1604100	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2009	2014	2020	2024	2030
Pabellón 2 Vestuario 29	2903402	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2030
Pab. 2 Vest. Árbitros 11	B257072	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2013	2018	2023	2028	2030
Pabellón 2 Almacén 1	1593766	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2009	2014	2020	2024	2030
Pab. 2 Vest. Árbitros 15	3224	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2030
Pabellón 2 Vestuario 40	2799654	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2030
Pabellón 2 Vestuario 38	P0325730	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2020	2025	2030	2035	2030
Pabellón 2 Vestuario 32	2799621	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2030
Pabellón 2 Sala Calderas	397	EXTINTOR	9 kg. POLVO 34A 233B C	2011	2016	2021	2026	2030

Pabellón 1 Sala Calderas	978	EXTINTOR	9 kg. POLVO 34A 233B C	2011	2016	2021	2026	2030
Bar Zona Chuches	5824	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2011	2016	2021	2026	2031
Bar Entrada	6182	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2011	2016	2021	2026	2031
Bar Cocina	4095	EXTINTOR	2 kg. CO ₂ 34B	2011	2016	2021	2026	2031
Bar Salida Cocina	3209782	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2031
Taller	1436711	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2009	2014	2020	2024	2031
Graderío Rugby Puerta Norte	1339613	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2026	2031	2036	2041	2031
Graderío Rugby Puerta Sur	1339608	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2026	2031	2036	2041	2031
Graderío Rugby Puerta Sur	2072097	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2026	2031	2036	2041	2031

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL BRETON DE LOS HERREROS								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Garita de Recepción		CENTRAL DE INCENDIOS	PASS 1408-4					
2 UNIDADES		PULSADOR	WIZMART	MODELO: CONVENCIONAL				
8 UNIDADES		DETECTOR	WIZMART	TIPO: ÓPTICO		MODELO: NB338-2-LED		
EXISTEN BATERÍAS AUXILIARES			CAPACIDAD: 7 A/h			FECHA DE FABRICACIÓN: 2019		
Entrada	1164223	EXTINTOR	9 kg. POLVO 34A 144B C	2008	2013	2018	2023	2030
Sala Calderas C. Limpieza	1164222	EXTINTOR	9 kg. POLVO 34A 144B C	2008	2013	2018	2023	2030
Almacén Pista	1164207	EXTINTOR	9 kg. POLVO 34A 144B C	2008	2013	2018	2023	2030
Pista Emergencia	1164237	EXTINTOR	9 kg. POLVO 34A 144B C	2008	2013	2018	2023	2030
Pista Salida Emergencia	185912	BIE (RIBO)	B25-20 M.	2007	2012	2017	2022	2030
Garita de Recepción	185913	BIE (RIBO)	B25-20 M.	2007	2012	2017	2022	2030
Almacén Pista	185915	BIE (RIBO)	B25-20 M.	2007	2012	2017	2022	2030

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CABALLERO DE LA ROSA								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Entrada Derecha	3320918	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Entrada Frente	3320984	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Pista Derecha (Puerta)	2903428	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2013	2018	2023	2028	2030
Pista Derecha	P8966517	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2023	2028	2033	2038	2030
Pista Frente Derecha	1436712	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2009	2014	2020	2024	2030
Pista Frente Izquierda	L08-00311	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2028	2033	2038	2043	2030
Pista Izquierda	252464	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2019	2024	2029	2034	2030
Almacén 2	1526176	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2009	2014	2019	2024	2030
Sala de Calderas	P1104397	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2025	2030	2035	2040	2030
Entrada Derecha	B-1	BIE (GISA)	B45-20 M.	2009	2014	2019	2024	2030

FRONTÓN MUNICIPAL DOCTOR CASTROVIEJO								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Entrada	1341005	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Vestuarios	2771	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 70B	2008	2013	2018	2023	2029
Vestuarios	3270822	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Entrada Derecha	1322846	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Grada Centro	P1002746	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2025	2030	2035	2040	2030
Grada Fondo	1342839	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Almacén Pista	1625	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2030
Vestuario Planta Pequeña	378860	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2016	2021	2026	2030	2029
Vestuario Planta Pequeña	3375497	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2016	2021	2026	2030	2030
Entrada	10105	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2019	2024	2026	2028
Grada Fondo	10104	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2019	2024	2026	2028

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DUQUESA DE LA VICTORIA								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Sala de Calderas	81505	EXTINTOR	9 kg. POLVO 34A 144B C	2010	2016	2021	2025	2030
Entrada Izquierda	85448	EXTINTOR	9 kg. POLVO 34A 144B C	2010	2015	2020	2025	2030
Pasillo Entrada Derecha	3663654	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2018	2023	2028	2032	2030
Junto Puerta Almacén Pista	81397	EXTINTOR	9 kg. POLVO 34A 144B C	2010	2015	2020	2025	2030
Pista frente Derecha	1256744	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2026	2031	2036	2041	2030
Pista Puerta Emergencia	774873	EXTINTOR	9 kg. POLVO 34A 144B C	2027	2032	2037	2042	2030
Pista Puerta Acceso Colegio	2248870	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2011	2016	2021	2026	2030

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL GENERAL ESPARTERO								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Sala de Calderas	1342838	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Pasillo (Entrada)	1342872	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Pasillo Fondo	1343058	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Pista Almacén 2 Fondo Dcha.	1342849	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Pista Izquierda	1342851	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Pista Almacén 1 Fondo Izda.	1343055	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Pista Derecha	1342867	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Portería	2177187	EXTINTOR	2 kg. CO ₂ 34B	2028	2033	2038	2043	2030
Portería	11732	BIE (GISA)	B25-20 M. PLUS	2011	2018	2023	2026	2030

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL GONZALO DE BERCEO								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Garita de Recepción	ETIDTPSS 1408-4	CENTRAL DE INCENDIOS	PASS 1408-4	TIPO: CONVENCIONAL				
2 UNIDADES		PULSADOR	GUARDAL	MODELO: PFE-LIW				
8 UNIDADES		DETECTOR	GUARDAL	TIPO: ÓPTICO		MODELO: NB338-2 LED		
EXISTEN BATERÍAS AUXILIARES			CAPACIDAD: 7 A/h			FECHA DE FABRICACIÓN: 2016		
Entrada	1244240	EXTINTOR	6 kg. POLVO ABC	2026	2031	2036	2041	2030
Entrada	250880	EXTINTOR	2 kg. CO2 34B	2008	2013	2018	2023	2030
Entrada Sala de Calderas	P1154112	EXTINTOR	9 kg. POLVO 34A 144B C	2026	2031	2036	2041	2030
Pasillo	1154116	EXTINTOR	9 kg. POLVO 34A 144B C	2026	2031	2036	2041	2030
Pasillo	P1244241	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2026	2031	2036	2041	2030
Sala de Calderas	P1244242	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2026	2031	2036	2041	2030
Pista Derecha	1008	EXTINTOR	5 kg. CO2 89B	2008	2013	2018	2023	2030
Pista Centro	1345864	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Pista Izquierda	1345861	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Almacén	1713382	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2010	2016	2021	2025	2030

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JUAN YAGÜE								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Entrada	1153168	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Entrada	1641888	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2018	2023	2028	2033	2029
Sala de Calderas	L01-0708	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 70B	2028	2033	2038	2043	2029
Pista Derecha	1345891	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Pista Frente Derecha	3270869	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Pista Izquierda	1345892	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Graderío	1153172	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030

Graderío	3209784	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2030
Pista Frente Izquierda	1153150	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Entrada	11729	BIE (GISA)	B25-20 M. PLUS	2011	2019	2024	2026	2028

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MADRE DE DIOS								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Pista Derecha	1641885	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2018	2023	2028	2033	2029
Vestuario Femenino	2588933	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Pista Izquierda	210467	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2019	2024	2029	2034	2030
Pista Frente Izquierda	P0210466	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2019	2024	2029	2034	2030
Pista Frente Derecha	2588966	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Pista Derecha	11736	BIE	20-25 M. PLUS	2011	2016	2021	2026	2030
Pista Izquierda	11737	BIE	20-25 M. PLUS	2011	2016	2021	2026	2030

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MADRID MANILA								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Entrada	1345863	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Entrada	635144	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2023	2028	2033	2038	2030
Sala de Calderas	590595	EXTINTOR	9 kg. POLVO 34A 144B C	2023	2028	2033	2038	2030
Sala de Calderas	10003481	EXTINTOR	2 kg. CO ₂ 34B	2016	2022	2027	2032	2029
Almacén	590594	EXTINTOR	9 kg. POLVO 34A 144B C	2023	2028	2033	2038	2030

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MILENARIO DE LA LENGUA								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Pista	1342870	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Pasillo Vestuario	1342840	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Pasillo Vestuario	3209776	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2030

Cuarto Eléctrico	10006219	EXTINTOR	2 KG CO ₂	2017	2022	2027	2032	2029
Sala de Calderas	3209778	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2030

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MARQUÉS DE MURRIETA								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Cuarto Operario	15095	CENTRAL DE INCENDIOS	GUARDAL CG-408	TIPO: CONVENCIONAL				
2 UNIDADES		PULSADOR	GUARDAL	MODELO: CONVENCIONAL				
4 UNIDADES		DETECTOR	GUARDAL	TIPO: ÓPTICO		MODELO: NB338-2-LED		
EXISTEN BATERÍAS AUXILIARES			CAPACIDAD: 7 A/h		FECHA DE FABRICACIÓN: 2018			
Entrada Derecha	2289420	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2011	2016	2021	2026	2030
Entrada Izquierda	4143065	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2019	2024	2029	2034	2030
Pista Frente Derecha	2268772	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2011	2016	2021	2026	2030
Pista Frente Izquierda	736524	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2026	2031	2036	2041	2030
Almacén	6865	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2016	2021	2026	2031	2030
Alm. Cuadro Eléctrico	1185	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2008	2013	2018	2023	2028

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL IX CENTENARIO								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Cuarto Operario	1	CENTRAL DE INCENDIOS	GUARDAL CG408	TIPO: CONVENCIONAL				
3 UNIDADES		PULSADOR	GUARDAL	MODELO: CONVENCIONAL				
8 UNIDADES		DETECTOR	GUARDAL	TIPO: ÓPTICO		MODELO: CONVENCIONAL		
Entrada	P0252480	EXTINTOR	6 kg POLVO 13A 89B C	2019	2024	2029	2034	2030
Oficina	5984	EXTINTOR	2 kg. CO2 34B	2008	2013	2018	2023	2029
Almacén 2	4635	EXTINTOR	2 kg. CO2 34B	2008	2013	2018	2023	2029
Almacén 1	P0252479	EXTINTOR	6 kg POLVO 13A 89B C	2019	2024	2029	2034	2029
Pista	2742116	EXTINTOR	6 kg POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2029
Pista	252482	EXTINTOR	6 kg POLVO 13A 89B C	2019	2024	2029	2034	2029

Pista	353252	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2016	2021	2026	2031	2029
Sala de Calderas	P0252467	EXTINTOR	6 kg POLVO 13A 89B C	2019	2024	2029	2034	2029
Entrada	B-1	BIE	B45-20 M.	2007	2012	2019	2023	2028

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL OBISPO BLANCO								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Entrada	1641887	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2018	2023	2028	2033	2030
Almacén	3285433	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Almacén Fondo	159647	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2018	2023	2028	2033	2030
Pista	1310950	EXTINTOR	6 kg. POLVO 13A 89B C	2008	2013	2018	2023	2030
Pista	3285438	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Entrada	B-1	BIE (GISA)	B45-20 M	2008	2013	2019	2023	2030

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL RUIZ DE LOBERA								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Almacén Fondo	1364	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2016	2021	2026	2031	2030
Salida a Patio	1510	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2016	2021	2026	2031	2030
Pasillo Vestuarios	L09-00296	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2027	2032	2037	2042	2030
Sala de Calderas	P0483494	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2022	2027	2032	2037	2030
Pasillo Vestuarios	665	BIE (GISA)	B45-20 M. PETTY20	2024	2029	2034	2039	2030

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SAN FRANCISCO								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Cuarto Operario	1	CENTRAL DE INCENDIOS	SMART LINE O 20-4					
Cuarto Operario	3736676	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2030
Pista Derecha	736511	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2026	2031	2036	2041	2030

Pista Frente Derecha	6020	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2016	2021	2026	2031	2030
Pista Frente Izquierda	1846	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2030
Portería Pasillo	867168	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2008	2013	2018	2023	2030
Almacén 1 Calderas	3085866	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2030
Pasillo Izquierda	2218	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2016	2021	2026	2031	2030
Entrada Principal	2874692	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2012	2018	2023	2027	2030
Pista	150214	BIE (GISA)	PETTY 45-20 M	2019	2024	2029	2034	2030

FRONTÓN MUNICIPAL SAN PIO X								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Entrada Izquierda	1342832	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Entrada Derecha	867178	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2011	2018	2023	2026	2029
Entrada Centro	1310971	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Pista Derecha	1313057	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Pista Izquierda	3602	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2026	2031	2030
Entrada	11735	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2016	2021	2026	2030

FRONTÓN MUNICIPAL TITÍN III								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Cuarto Eléctrico	14876	CENTRAL DE INCENDIOS	KILSEN NKB654	TIPO: CONVENCIONAL				
3 UNIDADES		PULSADOR	GE SECURITY	MODELO: DMN700R100-KITR				
14 UNIDADES		DETECTOR	KILSEN WIZMART	TIPO: ÓPTICO		MODELO: KL731 MODELO: NB338-2LED		
2 UNIDADES		BARRERA	NOTIFIER	TIPO: BARRERA			MODELO: 6500RS	
Entrada Pista	1207	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2016	2020	2025	2030	2030
Entrada	4222	EXTINTOR	2 kg. CO2 34B	2016	2020	2025	2030	2030
Pista	1274	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2016	2020	2025	2030	2030
Cuarto Eléctrico	5306	EXTINTOR	2 kg. CO2 34B	2016	2020	2025	2030	2030

Bajo Gradas	1208	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2016	2020	2025	2030	2030
Bajo Gradas	1197	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2016	2020	2025	2030	2030
Botiquín	1298	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2016	2020	2025	2030	2030
Vestuario Femenino	1183	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2016	2020	2025	2030	2030
Vestuario Masculino	1287	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2016	2020	2025	2030	2030
Grupo Electrónico	1414	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2016	2020	2025	2030	2030
Sala de Calderas	65965	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2016	2020	2025	2030	2030
Centro de Transformación	016407	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2016	2020	2025	2030	2030
Sala Enfriadora	1273	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2016	2020	2025	2030	2030
Entrada pista	9616	BIE (GISA)	B25-20 M.	2014	2019	2024	2029	2029
Entrada	12835	BIE (GISA)	B25-20 M.	2014	2019	2024	2029	2029
Pista	8732	BIE (GISA)	B25-20 M.	2014	2019	2024	2029	2029

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL VALDEGASTEA								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Entrada	1	CENTRAL DE INCENDIOS	SMART LINE 020-4	MODELO: CONVENCIONAL (2012)				
4 UNIDADES		PULSADOR	INIM / COFEM	MODELO: CONVENCIONAL				
5 UNIDADES		DETECTOR	INIM / COFEM	TIPO: ÓPTICO		MODELO: CONVENCIONAL		
2 UNIDADES EN LA PISTA		DETECTOR	NOTIFIER	TIPO: BARRERA		MODELO: 6500RS		
EXISTEN BATERÍAS AUXILIARES			CAPACIDAD: 7 A/h		FECHA DE FABRICACIÓN: 2018			
EXISTEN DOS SIRENAS			MODELO: INIM					
Entrada	320133	EXTINTOR	5 kg. CO2 89B	2014	2019	2024	2029	2029
Pasillo Izquierda	724482	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Pasillo Sala de Calderas	3209785	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2030
Sala de Calderas	3209646	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2030
Cuarto Eléctrico	1222910	EXTINTOR	2 kg. CO2 34B	2011	2016	2021	2026	2029

Pasillo Pista	P0209631	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2019	2024	2029	2034	2030
Entrada Derecha	723732	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Pasillo Gradas	3209786	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2030
Pasillo Gradas	3209771	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2030
Pista Escalera	3209775	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2030
Pista Fondo	723734	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Pista	3738476	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2030
Pista Almacén	723749	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2012	2017	2022	2027	2030
Almacén	320473	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2014	2019	2024	2029	2029
Grupo Electrónico	1222122	EXTINTOR	2 kg. CO ₂ 34B	2011	2017	2022	2026	2029
Pasillo Izquierda	14499	BIE (EACI)	B25-20 M.	2012	2017	2022	2027	2029
Entrada Derecha	14502	BIE (EACI)	B25-20 M.	2012	2017	2022	2027	2029
Pista Fondo	12888	BIE (EACI)	B25-20 M.	2012	2017	2022	2027	2029
Pista Almacén	14500	BIE (EACI)	B25-20 M.	2012	2017	2022	2027	2029

FRONTON MUNICIPAL VAREA								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Entrada Izquierda	309737	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2014	2019	2024	2029	2030
Entrada Izquierda	1345880	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Fondo Izquierda	3532562	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2016	2021	2026	2031	2030
Entrada Derecha	1345870	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Fondo Derecha	1345882	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2008	2013	2018	2023	2030
Entrada Izquierda	B-1	BIE	B45-20 M.	2013	2019	2024	2028	2029

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL VICENTE OCHOA								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Sala de Calderas	3209781	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2030
Entrada	1665532	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2019	2024	2029	2034	2029
Pasillo	2903442	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2030
Pasillo Fondo	2874694	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2030
Pista Derecha	3209787	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2030
Pista Fondo Derecha	3209779	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2029
Pista Fondo Izquierda	3702300	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2029
Pista Izquierda	2903433	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2013	2019	2024	2028	2029
Pista Derecha	14475	BIE (GISA)	B25-20 M. PLUS	2011	2016	2021	2026	2028
Pista Centro	14477	BIE (GISA)	B25-20 M. PLUS	2011	2016	2021	2026	2028
Pista Fondo Derecha	14476	BIE (GISA)	B25-20 M. PLUS	2011	2016	2021	2026	2028

CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL EL SALVADOR								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Centro de Transformación	509108	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2014	2019	2024	2029	2029
Almacén Bar	1648191	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2018	2023	2028	2033	2029
Centralita de Riego	4365	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2015	2020	2025	2030	2029
Aseos Junto al Bar	P0577312	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2023	2028	2033	2038	2030
Vestuario 2	P0635153	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2023	2028	2033	2038	2028
Vestuario 1	736519	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2026	2031	2036	2041	2029
Vestuario Árbitros	P0635148	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2023	2028	2033	2038	2028
Vest. Árbitros y Botiquín	P0635172	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2023	2028	2033	2038	2028
Vestuario 4	96505	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2014	2019	2024	2029	2028

Vestuario 3	P0635147	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2023	2028	2033	2038	2028
Aseos Junto S. Calderas	95595	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2014	2019	2024	2029	2030
Sala de Calderas	95604	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2014	2019	2024	2029	2030
Oficina Almacén	5046	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2015	2020	2025	2030	2029
Oficina	13380	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2014	2019	2024	2029	2029

CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL LA ESTRELLA								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Vestuario: 1	P0483495	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2022	2027	2032	2037	2030
Botiquín	3085869	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2030
Sala de Calderas	3085911	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2030
Vestuario: 2	3755478	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2030
Almacén (Ed. Antiguo)	2151478	EXTINTOR	9 kg. POLVO 34A 144B C	2014	2019	2024	2029	2030
Instalaciones	5140	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2030
Almacén: 1	3750	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2030
Almacén: 2	2296	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2030
Cuadro Eléctrico	133803	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2014	2019	2024	2029	2030

CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL VAREA								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Lavandería (Ed. Antiguo)	1939129	EXTINTOR	5KG CO ₂ 89B	2024	2029	2034	2039	2030
Sala Calderas (Ed. Antiguo)	4207	EXTINTOR	6 kg. POLVO 21A 113B C	2014	2019	2024	2029	2030
Sala Calderas (Ed. Antiguo)	10	EXTINTOR	6 kg. AUTOMÁTICO	2012	2017	2022	2027	2030
Vestuario Local (Ed. Antiguo)	2903421	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2013	2019	2024	2028	2030
Vest. Visitante (Ed. Antiguo)	2903420	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2013	2018	2023	2028	2030
Aseos Públicos (Ed. Nuevo)	6134	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030

Almacén: 2 (Ed. Nuevo)	1027	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Botiquín (Ed. Nuevo)	6171	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Instalaciones (Ed. Nuevo)	9090325	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2015	2020	2025	2030	2030
Vestuario: 1 (Ed. Nuevo)	L72-01473	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2027	2032	2037	2042	2030
Vestuario: 2 (Ed. Nuevo)	6145	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Vestuario: 3 (Ed. Nuevo)	1062	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Vestuario: 4 (Ed. Nuevo)	6096	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Vest. Árbitros 1 (Ed. Nuevo)	6152	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Vest. Árbitros 2 (Ed. Nuevo)	1575	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Almacén: 1 Gimnasio	6118	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Oficina Edificio Nuevo	1010	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Oficina Edificio Nuevo	7090812	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2015	2020	2025	2030	2030

FRONTÓN MUNICIPAL EL REVELLÍN								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Pasillo Baños	3285451	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Instalaciones	347082	EXTINTOR	2 kg. CO ₂ 34B	2015	2020	2025	2030	2030
Pasillo Vestuarios	3285487	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030

PISCINAS MUNICIPALES DEL CORTIJO								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Cuarto Eléctrico	1687680	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2019	2024	2029	2034	2029
Entrada	3285462	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
(Carro) Cuarto Eléctrico	1345827	EXTINTOR	50 kg. POLVO ABC	2008	2013	2018	2023	2030
(Carro) Cuarto Eléctrico	1346111	EXTINTOR	50 kg. POLVO ABC	2008	2013	2018	2023	2030
Bar	3723286	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2017	2022	2027	2032	2030

Almacén	3209645	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2014	2019	2024	2029	2030
Taquilla (Accesos)	3254395	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2015	2020	2025	2030	2030
Sala Depuradora	P0483465	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2022	2027	2032	2037	2030
Entrada	11725	BIE (GISA)	B25-20 M.	2011	2018	2023	2026	2030

PISCINAS MUNICIPALES DE VAREA								
UBICACIÓN	NÚMERO DE SERIE	EQUIPO	TIPO	RETIMBRADOS			CADUCA EQUIPO	CADUCA SEÑAL
				1º	2º	3º		
Control	1007	EXTINTOR	2 kg. CO ₂ 34B	2019	2024	2029	2033	2024
Control	L67-01438	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2019	2024	2029	2034	2024
Cocina Bar	.008	EXTINTOR	2 kg. CO ₂ 34B	2019	2024	2029	2034	2025
BAR	L67-00661	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2019	2024	2029	2034	2024
Al lado de Botiquín	L67-00919	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2019	2024	2029	2034	2024
Botiquín	L99-00039	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2019	2024	2029	2034	2024
Personal	L62-00587	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2019	2024	2029	2034	2024
Instalaciones	1318	EXTINTOR	2 kg. CO ₂ 34B	2019	2024	2029	2034	2024
Instalaciones	L62-00892	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2019	2024	2029	2034	2024
Almacén	L67-00856	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2019	2024	2029	2034	2024
Productos Piscina	0787	EXTINTOR	2 kg. CO ₂ 34B	2019	2024	2029	2034	2024
Depuradora	1706121	EXTINTOR	5 kg. CO ₂ 89B	2020	2025	2030	2035	2025
Depuradora Bajo Escaleras	L67-00438	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2019	2024	2029	2034	2028
Cocina Bar Bajo Mesa	L67-01303	EXTINTOR	6 kg. POLVO 27A 183B C	2019	2024	2029	2034	2024